

## **ODBORNÉ STANOVISKO k projektovej dokumentácii stavby č. 2467/2/2023**

Na základe Vašej žiadosti zn. 2/2023 zo dňa 21.04.2023 prijatej dňa 21.04.2023 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby:                      Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460  
Investor:                              Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,  
   Banská Bystrica  
Zodpovedný projektant:           Ing. arch. Pavel Mikleš, ESTING s.r.o.  
Umiestnenie stavby:                Sliač - Hájniky

1. Predložená dokumentácia a doklady:
  - 1.1. Sprievodná správa, Súhrnná technická správa
  - 1.2. Situácia širších vzťahov – ortofotomapa
  - 1.3. Dopravné značenie
  - 1.4. SO-015 00 Príprava územia
  - 1.5. SO-101 00 Okružná križovatka na ceste I/69
  - 1.6. SO-102 00 Rekonštrukcia cesty III/2460
  - 1.7. SO-103 00 Miestna komunikácia
  - 1.8. SO-631 00 Osvetlenie križovatky
  - 1.9. SO-651 00 Preložka MTS
  - 1.10. SO-654 00 Preložka DOK UPC
  - 1.11. SO-655 00 Preložka DK MO SR
  - 1.12. SO-701 00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

### **odborné stanovisko :**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

#### **Zistenia:**

- 2.1. V dokumentácii SO 701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu nie je riešená požiadavka na montážnu organizáciu plynových zariadení a nie je riešená požiadavka na odborne spôsobilé osoby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 7 a § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- 2.2. Dokumentácia SO 701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu neobsahuje informácie na obsluhu plynového zariadenia odborne spôsobilými osobami – rozpor s rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 a § 17 ods. 1) písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.3. Dokumentácia SO 701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu sa odvoláva na už neplatnú vyhlášku č. 175/1975 Zb. a neplatnú normu STN EN 287-1 (05 0711) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.4. Dokumentácia SO 701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu neobsahuje informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach pracovnej látky (zemný plyn) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/200 Z. z., § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 ods. B písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.5. Dokumentácia SO 701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu neobsahuje informácie o vykonávaní kontrol na plynovom zariadení – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., § 4 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 ods. A písm. h), vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 2.6. Projekt (SO 655-00 Preložka DK MO SR, SO654-00 Preložka DOK UPC, SO 651-00 Preložka MTS) neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

Uvedené zistenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Banskej Bystrici dňa 27.04.2023



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ján Hegyi  
riaditeľ pracoviska B. Bystrica

Kópia : Inšpektorát práce Banská Bystrica  
Vybavuje: Ing. Danica Barnová, Ing. Ivan Babják, Ing. Róbert Môcik