



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
ID 58730

Vybavuje/linka
Ing. Ľubica Zolczerová
0948 134 142

Banská Bystrica
16.08.2024

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
Predmet zákazky: Energetická úspora budovy SOŠ Veľký Krtíš – fúkaná izolácia – Výzva č.10
Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS (Výzva č. 10)
Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 06.08.2024 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 12.08.2024 o 09:10:57 hod.:

Otázka č.1

Dobrý deň.

Prosím Vás o doplnenie informácií k spôsobu aplikácie tepelnej izolácie. Pôjde o voľné fúkanie, kde sa dostane človek do priestoru, ktorý je potrebné izolovať, alebo je to fúkanie do dutiny bez možnosti výstupu do priestoru. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Aplikácia tepelnej izolácie je kombináciou voľného fúkania, kde sa človek dostane do priestoru, v časti tohto priestoru sa nachádza aj sadrokartón. Približne 300 m2 tvorí priestor, v ktorom je možná aplikácia fúkania do dutiny bez možnosti výstupu do priestoru.

Lehota na predkladanie ponúk ostáva nezmenená.

S úctou,

Ing. Ľubica Zolczerová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa