

Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 23.09.2024

Predmet zákazky: *„Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ a MŠ Pod Papierňou, Bardejov“*

Postup a metóda: postup podľa § 66 ZVO s el. aukciou,

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Vyhlásené: vo vestníku Úradu pre verejné č. 164/2024, dňa 20.08.2024,
pod značkou 20584 - MSP

OTÁZKA:

chcem upozorniť verejného obstarávateľa, na informáciu od výrobcu že uvažované usporiadanie PVC steny v uvedených rozmeroch nie je statický možné bez vodorovných prekladov

ODPOVEĎ PROJEKTANTA:

V rozpočte/ výkaze výmer je uvažované aj s vodorovnými statickými profilmi.