



VYSVETLIVKY :

- trasa silnoproudových rozvodov
- trasa silnoproudových rozvodov - nová/vymenená
- silnoproudová elektrická zásuvka dvojité 230V/16A
- silnoproudová elektrická zásuvka dvojité 230V/16A - nová
- silnoproudová elektrická zásuvka do žľabu DLP dvojité 2 x 230V/16A - nová
- silnoproudová elektrická zásuvka do žľabu DLP trojitá 3 x 230V/16A - nová
- dátový rozvádzač
- silnoproudový rozvádzač
- zmena výšky, alebo typu trasy
- stúpanie alebo klesanie trasy
- označenie silnoprodovej zásuvky 230V/16A
- číslo elektrického rozvádzača
- poradové číslo okruhu
- označenie zálohovaného (Z), alebo nezálohovaného okruhu (N)

- WL-RPC - kábel N2XH-J 4x6
- WL0 - vodič CYA16 zž
- WLNT.03 - kábel N2XH-J 3x2,5

POZNÁMKA:

Napáťová sústava 3+N+PE, 230V/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri normálnej prevádzke
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Ochrana izolovaním živých častí, ochrana krytmi
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche
podľa STN 33 2000-4-41:2007 - Samočinným odpojením napájania
Prostredie podľa STN 33 2000-5-51:2007 - ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY

- rozvody sú realizované uložením káblov do PVC žľabov a MARS žľabov v parapetnom systéme
- silnoproudové elektrické zásuvky 250V/16A zálohované majú farbu krémovú
- silnoproudové elektrické zásuvky nezálohované majú farbu bielu
- silnoproudové el. káble [WLZ 1.xx a WLN 1.xx] sú vedené zo silnoproudového el. rozvádzača RS 12 k jednotlivým zásuvkám
- zásuvky sú umiestnené podľa detailu A a B

Dátum :	05/2024	Projektovateľ :	Alexander Balko	Zákazkové číslo :	2024I20017-002
Mierka :	1:100	Objednávateľ :	FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica		
Počet A4 :	4	Stavba :	Daňový úrad Liptovský Mikuláš, Hollého 3		
Stupeň :	RS	Časť :	Silnoproudové el. rozvody pre PC sieť		
		Názov výkresu :	Pôdorys 1.NP	Číslo výkresu : EL102	