



Revízia	Dátum	Popis revízie	Vypracoval /	Zodpoved. projektant /

Dátum : 05/2024	Projektoval : Alexander Balko	Zákazkové číslo :2024I20017-002
Mierka : N	Objednávateľ : FRSR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica	
Počet A4 : 3	Stavba : CÚ Čierna nad Tisou, Železničná 212	
Stupeň : RS	Časť : Silnoprúdové el. rozvody pre PC sieť	
	Názov výkresu : Rozvádzač RSC21	Číslo výkresu : EL002



Vývody rozvádzača	Názov :	WLRSC21		WLXC1	WL1		WL2	WLXC1.1	
	Popis :	HLAVNÝ PRÍVOD Z RP63 03		Zásuvky XC1 šatňa	Osvetlenie 1 - šatňa	REZERVA	Osvetlenie 2 - WC	Zásuvky XC1.1 - WC	
	Príkonnosť (Pi) :								
	Poznámka :	Istenie 25A		-	-	-	-	-	
	Typ :	1-CXKE-J 3x6	H2XH 4zž	CXKE-R-J 3X2,5	CXKE-R-J 3X1,5		CXKE-R-J 3X1,5	CXKE-R-J 3X2,5	

				NÁZOV: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RSC21				LIST: 1	VÝKR. Č:	REV.
								LISTOV: 2	EL002	00

