



**VN-3 AC 22000V, 50 Hz**  
**OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:**  
**OCHRANA: UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU**  
**OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:**  
**OCHRANA UZEMNENÍM**  
**PROSTREDIE:**  
**VIĎ PROTOKOL VONKAJŠÍCH VPLYVOV**

- OBJEKTY:**
- SO01- BYTOVÉ DOMY
  - SO01.1-BYTOVÝ DOM
  - SO01.2-BYTOVÝ DOM
  - SO 02 - ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE
  - SO 03 - ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
  - SO 04 - PRELOŽKA VN KÁBLA
  - SO 05 - TELEFÓNNA PRÍPOJKA SLOVAK TELEKOM
  - SO 06 - VEREJNÉ OSVETLENIE
  - SO 07 - ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE, STL PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY
  - SO 08 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
  - SO 09 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
  - SO 10 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ
  - SO 11 - PRELOŽKA EXISTUJUCEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
  - SO 12 - SADOVÉ ÚPRAVY
  - SO 13 - SPEVNENÉ PLOCHY A TERÉNNÉ ÚPRAVY

VO- NAVRHOVANÝ STOŽIAR VEREJNEHO OSVETLENIA  
 HLIČKOVÝ STOŽIAR SAL-6, 6m, ANODIZOVANÝ INOX  
 OSADENÝ LED SVIETIDLOM  
 TYP: FGH EVOLUME1 4L2 LED 28W, 3300lm, 4000K, IP66, IK08  
 CLO ND2 CRI70 MacAdam5 SDCM L100B10 100.000h

**SPÔSOB OZNAČOVANIA:**

- 019.01.010 ZNAČKA SVIETIDLA
- PORADOVÉ ČÍSLO SVIETIDLA
- PORADOVÉ ČÍSLO VATVY
- PORADOVÉ ČÍSLO ROZVÁDZAČA

AUTOR:	Ing. arch. R. IVAN		<b>ARCHSTUDIO</b> architektonický ateliér	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. R. BUKOVINA			
VYPRACOVAL:	Ing. S. BUKOVINA			
stavba:	VÝSTAVBA DVOCH NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH DOMOV V LEVOČI		PROFESIA:	ELEKTRO
objekt:	<b>SO 04 - PRELOŽKA VN KÁBLA</b>		DÁTUM:	10/2019
obsah:	<b>SITUÁCIA</b>		FORMÁT:	A2
INVESTOR	Mesto Levoča	STUPEŇ	MIERKA:	1:500
		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU	ČÍSLO VÝKRESU:	E01