



Váš list číslo/zo dňa: 45500/2018/30.01.2018
Naše číslo: 2119/2018/
Vybavuje: Tibor Gazsi
Telefón/E-mail: /gazsi_tibor@vsds.sk
Miesto/Dátum: KE/15.02.2018

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Jarková 28
080 01 Prešov

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Žiadateľ (investor): NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- b) Miesto stavby: Rožňava – Jablonov nad Turňou
- c) Stavba: Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou - Odbery

Informácia

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke nesúhlasíme.

V PD žiadame upraviť:

- Pri návrhu podporných bodov VN vedenia žiadame v dokumentácii uviesť číslovanie nových podporných bodov VN nadzemného el. vedenia, podľa Technologického predpisu „TP500.21 – Číslovanie podporných bodov VN vedení, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, v záložke Distribučná sústava/Štandardizácia sietí, kontakt: standardizacia@vsds.sk.
- Do PD prosím zapracovať aj dispečerské schémy s novými odbermi.
- SO350-12
 - VN vedenie od odbočenia z existujúceho vedenia po UV, ktorý je plánovaný pre zaradenie do majetku PDS musí byť majetkovoprávne vysporiadané v prospech PDS pred kolaudačným rozhodnutím.
 - Postačuje použiť nižší prierez káblového vedenia ako 150mm² napr. 70 mm².
 - Prevod transformátora postačuje 22/0,4kV.
- SO330-64
 - Nie je potrebné robiť prechod AXCES-NA2XS2Y na podpernom bode 2.330, ale v celej dĺžke použiť AXCES (kombinácia zem - vzduch) resp. NA2XS2Y (iba zem).
 - Prevod transformátora postačuje 22/0,4kV.
 - NDS mala v minulosti záujem aby táto TS bola distribučná, preto je potrebné na úrovni NDS - SO jednoznačne dohodnúť či pôjde o distribučnú TS, alebo cudziu.
- SO620
 - VN vedenie od odbočenia z existujúceho vedenia po UV, ktorý je plánovaný pre zaradenie do majetku PDS musí byť majetkovoprávne vysporiadané v prospech PDS pred kolaudačným rozhodnutím.
 - Pre MRK uvedenú v PD postačuje použiť nižší prierez káblového vedenia ako 150mm² napr. 70 mm².

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

- Prevod transformátora postačuje 22/0,4kV.
- SO623
 - Súčasťou pripojenia východného portálu – ako záložného pripojenia by mala byť aj preložka vedenia V-223 v úseku V223_BR223-AK=BR223-AL.
 - VN vedenie od odbočenia z existujúceho vedenia po UV, ktorý je plánovaný pre zaradenie do majetku PDS musí byť majetkovoprávne vysporiadané v prospech PDS pred kolaudačným rozhodnutím.
 - Pre MRK uvedenú v PD postačuje použiť nižší prierez káblového vedenia ako 150mm² napr. 70 mm².
- SO625
 - Vzhľadom na skutočnosť, že zaslaná projektová dokumentácia (PD) bola vypracovaná bez stanovenia podmienok pripojenia, Vám doručení PD vraciame späť.

Pre stanovenie záväzných podmienok pripojenia požadovaného odberu max. rezervovanej kapacity (MRK), je potrebné k nám doručiť vyplnenú "Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy", ktorá je zverejnená na webovom sídle www.vsds.sk, spolu s požadovanými prílohami (mapa katastrálna, mapa širších vzťahov s označením miesta stavby).

Ďalšie informácie o podmienkach VSD, a.s. pre pripojenie nových odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti VSD a povinnostiach žiadateľa pri dokladovaní nevyhnutných podkladov pre zabezpečenie predmetnej stavby nájdete na webovom sídle www.vsds.sk

- V PD použiť číslovanie podperných bodov podľa VSD.
- Prevod transformátora postačuje 22/0,4kV.

Projektovú dokumentáciu, vypracovanú autorizovaným elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.

K PD priložte kópiu tohto nášho vyjadrenia.

Prepracovanú PD v zmysle vyššie uvedeného textu žiadame zaslať na vyjadrenie.

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 14111/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



S pozdravom

Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci oddelenia Rozvoj distribučnej sústavy VN
a NN

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice

Tibor Gazsi
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Jarková 28, 080 01 Prešov	
Dátum:	26 -02- 2018
Číslo spisu:	11/4
Prílohy:	Vybavuje:

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA