



Váš list číslo/zo dňa: 34411/2018/23.01.2018
Naše číslo: 1437/2018/
Vybavuje: Tibor Gazsi
Telefón/E-mail: /gazsi_tibor@vsdas.sk
Miesto/Dátum: KE/13.02.2018

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Jarková 28
080 01 Prešov

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia (PD) nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Stavba: Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
- b) Žiadateľ (investor): NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
- c) Miesto stavby: Rožňava – Jablonov nad Turňou

Informácia

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke nesúhlasíme.

V PD žiadame upraviť:

- Pri návrhu podporných bodov VN vedenia žiadame v dokumentácii uviesť číslovanie nových podporných bodov VN nadzemného el. vedenia, podľa Technologického predpisu „TP500.21 – Číslovanie podporných bodov VN vedení, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, v záložke Distribučná sústava/Štandardizácia sietí, kontakt: standardizacia@vsds.sk.
- v SO 00 Prehľadna situácia VSD.pdf chýbajú podklady k SO350-11,12,13 (VNP prípojka pre odpočívadlo Jovice...) SO624,625; napojenie Vých. a Záp. portálu;
- Do PD žiadame doplniť preložku vedenia V223 v zmysle prílohy. Po dohode sme upustili od náročnejšieho tech. riešenia (zemný kábel cez Jablonov nad Turňou) a dohodli sa na zriadenie „V“-čkového riešenia.
- SO 610-00
 - SO nemá opodstatnenie. VSD a.s. v stavbe V500 - Rožňava - zdvojenie VN vedenia v úseku ES - BR_AD zdemontujeme úsek navrhovaný na preloženie. Stavba je naplánovaná v roku 2018.
- SO 612-00
 - postačuje použiť nižší prierez káblového vedenia ako 150mm² napr. 70 mm²(pozn. jedná sa o cudzie káble pre FVE)
- SO 613-00
 - Ak je to možné, odporúčame použiť nižšie podperné body, podobne ako v SO 614-00
- SO 616-00
 - postačuje použiť nižší prierez káblového vedenia ako 150mm² napr. 70 mm²

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

- v situácii 616-00_02 VN 22kV prípojka P223 Jovice a Krás. Dlhá Lúka žiadame opraviť vedenie AlFe6 3x35 mm² na 3x66-AL1/11-ST1A
- SO 617-00
 - v situácii 617-00_02 sa nejedná o vedenie V203 ale V233
 - postačuje použiť nižší prierez vzdušného vedenia ako 110mm² napr. 70 mm²
- SO 619-00
 - Ak to bude možné, odporúčame použiť nižšie podperné body, podobne ako v SO 614-00.
 - Postačuje použiť nižší prierez vzdušného vedenia ako 110mm² napr. 70 mm².

Opravenú projektovú dokumentáciu, vypracovanú autorizovaným elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.

K PD priložte kópiu tohto nášho vyjadrenia.

Prepracovanú PD v zmysle vyššie uvedeného textu žiadame zaslať na vyjadrenie.

S pozdravom




Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci oddelenia Rozvoj distribučnej sústavy VN
a NN

Východoslovenská distribučná, a.s.
Kešice



Tibor Gazsi
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

DOPRAVOPROJEKT, a.s.	
Jarková 28, 080 01 Prešov	
Dátum:	19 -02- 2018
Číslo spisu:	103
Prílohy:	Vybavuje: 

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

