

**Rozpočet realizácie MaR rozvádzača RDT-01****Stavba:** VYBUDOVANIE NOVEJ CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE**Objekt:** SO09 ENERGOCENTRUM

Dátum: 20.2.2020

**Časť:** Meranie a regulácia**Objednávateľ:**

Vypracoval: Ing. Surgent Milan

**NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PRIEVIDZA SO SÍDLOM V****Zhotoviteľ:** Stavcomp s.r.o., Partizánska 48, 085 01 Bardejov, e-mail: stavcomp@stavcomp.sk, tel.: 0903 908 559

Pol.		Typ	Popis	ks	Eur/ks	Celkom Eur	
1	A1, A2	knx	Digital input, HDL M/S08.1	2		0,00	
2		Svorka	Radová svorka CBC šedá, 2,5mm <sup>2</sup>	36		0,00	
3						0,00	
4						0,00	
5			Prepojovacie káble 1,5mm, 2,5mm,4mm, 10mm,16mm			0,00	
6			Pomocný montážny materiál montážne žľaby, dutinky, prepoje, popisovačky, nity ... 3%			0,00	
7			Doplnenie do rozvádzača - montáž			0,00	
					Medzisúčet:	0,00	
	Prvky MaR budú doplnené do rozvádzača RDT-01. Nebudú mať samostatnú skriňu.						