

**Trenčiansky samosprávny kraj**

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

**Všetkým záujemcom**

Naša značka  
TSK25/35522–WYP/21

Vybavuje  
Eva Princová

Trenčín  
11.06.2020

**Vec:**

**VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM "Vybudovanie nového urgentného príjmu"**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie a opravu súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom "**Vybudovanie nového urgentného príjmu**" zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2019 zo dňa 18.12.2019 pod značkou 35522-WYP.

**Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**

**Otázka č. 1:**

SO 06 Spevnené plochy

Žiadame o opravu položky č.38, kt. tak isto súvisí s položkou 37.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ v predmetnom výkaze výmer SO06 opravil chybný údaj položky č. 38.

**Otázka č. 2:**

Chceme sa opýtať VO, kde vo VV VZT sa nachádza:

URGENTNÝ PRÍJEM - UMELE. OSVETL. VNÚT. SILNOPR. ROZVODY

117 Montáž rozvádzača RVZ-UR ( dodávka VZT ) ks 1,000

118 Montáž rozvádzača RVZ-21 ( dodávka VZT ) ks 1,000

119 Montáž rozvádzača RVZ-22 ( dodávka VZT ) ks 1,000

**Odpoveď č. 2:**

Súčasťou každej vzt jednotky bol aj rozvádzač MaR, ktorého umiestnenie je v PD VZT zakreslené. To je teda aj vo výkaze výmer vzt jednotky, prívod do neho - kábel vedie elektro.

**Otázka č. 3:**

Nie je nám jasné či Príklad pre ocenenie systému elektrického vrátnika je uvažovaný na 22 ks čítačiek kariet, nakoľko v stavebnej časti sa uvažuje p.č. 294 Dodávka, montáž kovanie kľučka, guľa, prístup E-karta elektronický vrátnik vr. trafa ks 22,000.

**Odpoveď č. 3:**

Áno, uvažuje sa pre 22 ks čítačiek.

**Otázka č. 4:**

V príklade sa neudávajú káble (napr. typy a dĺžky káblov, káblové trasy)

**Odpoveď č. 4:**

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby ocenili káble uvedené v časti elektro.

**Otázka č. 5:**

Tak isto nie je jasné, kde bude umiestnená Riadiaca jednotka.

**Odpoveď č. 5:**

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby si preštudovali projektovú dokumentáciu.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 35522-WYP