



LEGENDA

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m2/	PRÍSTREDE	INTENZITA
1.01	CHODBA	18,34	IV	51-111 - 20lx - 20
1.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	10,36	IV	52-212.2 - 20lx - 20
1.03	ROZVOĎNÁ NH	7,83	IV	52-212.2 - 20lx - 20
1.04	ŠATŇA ŽENY	2,40	II-	51-124 - 20lx - 25
1.05	UMÝVAREŇ	2,48	II-	51-124 - 20lx - 25
1.06	WC	1,26	II-	51-124 - 20lx - 25
1.07	UPRATOVAČKA	1,39	II-	51-124 - 20lx - 25
1.08	KUCHYŇKA	5,35	II-	51-124 - 20lx - 25
1.09	ŠATŇA MUŽI	2,40	II-	51-124 - 20lx - 25
1.10	UMÝVAREŇ	2,48	II-	51-124 - 20lx - 25
1.11	WC	1,26	II-	51-124 - 20lx - 25
1.12	KOTOLŇA	80,27	II-2	52-212.1 - 20lx - 20
1.13	HALA	607,73	IV	52-212 - 20lx - 25
1.14	SKLAD BAL. MATERIÁLOV	10,09	IV	51-141 - 20lx - 25
1.15	MIESTNOSŤ NA SPRACOVANIE ORECHOV	367,90	IV	52-212 - 20lx - 25
1.16	PRÍSTREŠOK	409,25	V	52-211 - 20lx - 25

Napätová sústava: NN3AC PE+N,50Hz,230/400V TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM* PODLA STN 33 200 4-1

4.1.1 - OCHRANÉ OPATRENIE - SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
4.1.2 - POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)
A.1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 - KRYTIE
4.1.3 - POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČIE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
4.1.3.1 - ochranné uzemnenie
4.1.3.2 - ochranné posúvanie
4.1.3.3 - samočinné odpojenie pri poruche v systémoch TN
4.1.3.3.1 - doplňková ochrana
4.15 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA
4.15.1 - doplňková ochrana - prídové chrániče (FI)

VONKAŠIE VPLYVY - PODLA STN 33 2000-5-51
Zoznam vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach
- viz PROTOKOL O VONKAŠÍCH VPLYVOV

AUTOR	ZODP.PROJEKT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M Rákosná č.95,98 401 Lučenec r.č.036/BB/1997/EZ.P.a/EZ tel.047/4321007
	ING. P. MACHAVA		Vargová Terézia	
INVESTOR:	GEORGICA spol. s r.o. HLAVNÁ 641/36, 986 01 Fíťakovo			
STAVBA:	HALA NA SPRACOVANIE VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV VÝROBY A ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI - Prša ,parc.č. 1005/2			
OBSAH:	Pôdorys - Vnútrné silnopr.rozvidy Svetelné a zásuvkové rozvidy			
FORMÁT	10xA4	DÁTUM	07/2024	
STUPEN	SP	Č ZAKÁZKY	50/2024	
MIERKA:	1:100	C VYKR:	E-4.01	