



POZNÁMKA:

- VÝZBRŮJ ROZVÁDZAČA PODLA SCHÉMY ZAPOJENIA A NÁVRHU
- KÁBLOVÝ PRÍVOD PRE NÁPOJENIE ROZVÁDZAČA "RH" VIEST Z ROZV.TS
- NÁVRHNUTE KOMPONENTY SÚ VÝROBKAMI MOELLER-EATON
- V ROZVÁDZAČI "RH" UROBIŤ ROZDELENIE SÍŤE TN-C NA TN-C-S A BOD ROZDELENIA UZEMNÍŤ

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA "RH"

Typ	Poli Line - zostava
Osadenie	- oceľ plech
Krytie	na dovŕať
Rozmery	vn: 2250, h: max., hl: = 600mm
	II pole S=400
	III pole S=600
	IV pole S= 800 techn.
Povrch úprava	prášková RAL 7035
Prívody	z doľa
Vývody	nahor
PI = 180,0 kW	Pp = 120 kW In = 400A

VONKAJŠIE VPLYVY: (STN P 33 200-5-51)

VNÚTORNÉ PRIESTORY AA5,AB5- NORMÁLNE
 VONKAJŠIE PRIESTORY AA7/AB7/AD3/AE3/AF2/AO2/AR2/AS2 - ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
 -NEUVEDENÉ VONKAJŠIE VPLYVY SÚ V SÚLADE S G. 512.2.4 - NORMÁLNE

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM" (STN 33 200 4-41)

- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (G1.412): -izolovaním živých častí, krytím
- PRI PORUČE (G1.413): -samočinným odpojením napájania
- DOPLNKOVÁ (G1.415): -prúdovým chráničom

AUTOR	ZODP.PROJEKT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95 98 401 Lučenec r.č.0398BB1997 EZ PaE2 tel.0474321007
ING. P. MACHAVA		Vargová Terézia		
ING. ZS. ZSĚLYI				
INVESTOR:	GEORGICA spol. s r.o.,HLAVNÁ 641/36 , 986 01Fíťakovo			
STAVBA:	HALA NA SPRACOVANIE VEDLAJŠICH PRODUKTOV VÝROBY A ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI - Prša ,parc.č.. 1005/2			
OBSAH:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RH - I, II a III pole			
FORMÁT	4xA4	DATUM	07/2024	
STUPEN	SP	Č. ZAKÁZKY	50/2024	
MIERKA:	C:VYKR:	E-403		