LEGENDA:

-kábel CYKY-J 4x10 v chráničke KOPOFLEX KF0950, v zemi pod káblom viesť FeZn Ø10 (pospájanie a uzemnenie stožiarov)

-svietidlo Siteco city-light plus LED; stožiar rúrkový ST1 s uzemňovacou svorkou výška 4m; stožiarová svorkovnica; umiestnenie stožiara 0,5m od chodníka

-existujúce svietidlo



Názov priestoru	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
exteriér	VI	AA8, AB8, AC1, AD: z dažďa, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR-, AS2, AT2, AU2, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3+PE+N ; AC ; 50Hz ; 400/230V ; TN-C-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN 61140:

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:

411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA:

A.1. Základná izolácia živých častí

A.2. Zábrany alebo kryty

411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je TECHNICKÁ SPRÁVA!

Poznámka:
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

±0,000=152,00 m n.m.

Č.REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY: **G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV**

MIESTO STAVBY: *k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 1501/1*

STUPEŇ PROJEKTU: **DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**

INVESTOR: MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava

AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT: ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ
ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava
www.atelierduma.sk

PROFESIA: ELEKTRO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI: ing. Milan Chorvatovič

VYPRACOVAL: Luboš Fraňo

Edecon, s.r.o.
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb + elektrické a elektronické systémy +

PEČIATKA

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 04 - VEREJNÉ OSVETLENIE**

NÁZOV VÝKRESU: **Zapojenie svietidiel**

DÁTUM: 12/2017

SADA:

VÝKRES Č.: **E03**

REVÍZIA:

ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MIERKA
3417	DSP/RP	SO 04	A3	-

© Atelier DUMA s.r.o., SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA W W W . ATELIERDUMA . S K - INFO @ ATELIERDUMA. S K