


DETAIL - VK ROHOVÉ PRIPOJENIE



Tepelné izolácie potrubí

- Všetky plastliníkové rozvody tepelne izolovať tepelnou izoláciou TUBOLIT, hrúbka tepelnej izolácie podľa dimenzie potrubia

- Všetky oceľové rozvody tepelne izolovať tepelnou izoláciou TUBOLIT, hrúbka tepelnej izolácie podľa dimenzie potrubia

LEGENDA MIESTNOSTI:

OZN. VO VÝKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHOV	
				STENY	STROPY
1.01	VSTUP A MANIPULAČ. CHODBA	17,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.02	VRÁTNICA /INFORMÁCIE/	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.03	SKLAD	10,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.04	PREVÁDZKOVÝ KANCELÁRIA	22,45	MARMOLEUM	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.05	ŠATŇA	5,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.06	PREDSIEŇ S UM. A VÝLEVKOV	2,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA
1.07	SPRCHA	1,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD	VPC OMIETKA
1.08	WC	1,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA

Legenda čiar:

- Prívodné potrubie vykurovania TS 55/40°C, trojvrstvová rúrka HERZ
- Odvodné potrubie vykurovania TS 55/40 °C, trojvrstvová rúrka HERZ
- 1 Plynový kondenzačný kotol napr. Vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH Q 75 B s výkonom 3,3 - 14,9 kW so zásobníkom na teplú vodu s objemom 75l
- Doskové vykurovacie teleso, napojenie vľavo/vpravo

Legenda značiek:

- Označenie vykurovacieho telesa
- 2 x Základná vyhrievacia plocha
- 1 x Prídavná vyhrievacia plocha
- Spôsob napojenia ventilu kompaktný pravej
- Výška vykurovacieho telesa 60cm
- Dĺžka vykurovacieho telesa 120cm

- Číslo miestnosti
- Názov miestnosti
- Plocha miestnosti
- Teplota v miestnosti
- Objem miestnosti
- Tepelná strata miestnosti

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANTI	VYPRACOVALI	
Ing. MAREK HRICIŠIN	Ing. KAČÍR PETER	Ing. MAREK HRICIŠIN	
INVESTOR: PODAJ ĎALEJ, LUBOCHNIANSKA 7, LUBOTICE			
MIESTO STAVBY	LUBOTICE	PARCELA	2679,2680,2690/1
NÁZOV STAVBY	Skladovacie kapacity pre podporu charitatívnych činností OZ Podaj ďalej		
ČASŤ	VYKUROVANIE	DÁTUM	04/2023
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS VRÁTNICE	FORMÁT	2 x A4
		STUPEŇ	STAV. POVOLENIE
		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:50	VYK-1