

Andrychów, dnia 4 października 2024 r.

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.25.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra”

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie jak mają wyglądać tablice edukacyjne. Czy mają to być tablice na stelażach, słupkach czy zwykła tabliczka do powieszenia np. na murze. Proszę również o podanie ogólnej tematyki.

Pytanie 2

Proszę o bliższe informacje dot. tablic edukacyjnych- przykładowe zdjęcie/rysunek, technologia wykonania.

Odpowiedź do pytań 1, 2

Tablice edukacyjne 10 szt.

Tablica o wymiarach min. 150 x100 cm.

Materiał- płyta dibond o grubości min. 3 mm.

Nadruk- solventowy „twardy” na folii polimerowej lub nadruk bezpośrednio w nośnik z laminatem UV lub lakierem UV

Sposób montażu - stelaż drewniany – rama z krawędziaka o wymiarach mini 10 x 10 cm, wzmocnienie z tyłu tablicy min 3 desek o wymiarach 12x2,5 cm zwieńczona daszkiem dwuspadowym o szerokości min. 30 cm. Nogi stelaża – krawędziak min. 10x10x220 cm

mocowane za pomocą kotw stalowych do betonowego fundamentu. Drewno – modrzew, impregnowane, malowane dwukrotnie impregnatem w kolorze.

Tablice edukacyjne 10 szt.

Tablica o wymiarach min 75 x 100 cm

Materiał- płyta dibond o grubości min. 3 mm.

Nadruk- solventowy „twardy” na folii polimerowej lub nadruk bezpośrednio w nośnik z laminatem UV lub lakierem UV

Sposób montażu- stelaż drewniany – rama z krawędziaka o wymiarach mini 10x10 cm zwieńczona daszkiem dwuspadowym o szerokości min. 30 cm. Nogi stelaża – krawędziak min. 10x10x210 cm mocowane za pomocą kotw stalowych do betonowego fundamentu. Drewno – modrzew, impregnowane, malowane dwukrotnie impregnatem w kolorze.

Tablice edukacyjne 30 szt.

Tablica o wymiarach min 50 x 30 cm

Materiał- płyta dibond o grubości min. 3 mm

Nadruk- solventowy „twardy” na folii polimerowej lub nadruk bezpośrednio w nośnik z laminatem UV lub lakierem UV

Sposób montażu – słup drewniany łamany o wymiarach min 12 x 12 x 80/40 cm. mocowany za pomocą kotwy stalowej do betonowego fundamentu. Drewno modrzew, impregnowane, malowane dwukrotnie impregnatem w kolorze.

Tematyka – edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Szczegółowy jej zakres zostanie podany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

Pytanie 3

Czy zamawiający może dołączyć specyfikację geomembrany, geosiatki GeoWeb, maty CoreGravel. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny – kosztorysu.

Odpowiedź 3

Odpowiedź została udzielona w „WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)” zamieszczonych w systemie Josephine w dniu 30.09.2024 r. (odpowiedź na pytanie 4)

Pytanie 4

Czy zamawiający może doprecyzować minimalne wymagania bylin przeznaczonych do nasadzeń czy wykonawca ma tutaj dowolność?

Odpowiedź 4

Odpowiedź została udzielona w „WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)” zamieszczonych w systemie Josephine w dniu 30.09.2024 r. (odpowiedź na pytanie 1)

Pytanie 5

Proszę o doprecyzowanie jak mają wyglądać tablice edukacyjne. Czy mają to być tablice na stelażach, słupkach czy zwykła tabliczka do powieszenia np na murze. Proszę również o podanie ogólnej tematyki.

Odpowiedź 5

Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi do pytania 1, 2 w niniejszych wyjaśnieniach treści SWZ.