

Správa

Obstarávateľ: Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec
Názov predmetu: Rekonštrukcia skladu Lučenec - ul. Zvolenská cesta č. 27, č.p. 2374,2375
Číslo spisu: 59818

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 01.10.2024 21:34:42

Od: KAPE s.r.o. (IČO: 44154097, SK)

Komu: Slovenský Červený kríž, územný spolok Lučenec

Typ: Žiadosť o nápravu

Predmet: Doplnenie

Správa: Dobrý deň, výkaz - výmer neobsahuje drevené debnenie a strešnú


drenážnu fóliu pod krytinu. Prosím o nápravu

Otázka: „strešnú drenážnu fóliu pod krytinu“

Odpoved: treba započítať do objekt – stavebné práce – opravené – položka č.81: Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°

Otázka: „výkaz - výmer neobsahuje drevené debnenie“

Odpoved: výkaz výmer obsahuje drevené debnenie – objekt – stavebné práce – opravené – položka č.27: Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie


PATAKY s.r.o.
Hajnáčkova č. 495
IČO: 47534737
IČ DPH: SK2022992262