

- LEGENDA NAVRHOVANÝCH VEDENÍ**
- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA S KANALIZAČNOU ŠACHTOU
  - PRÍVOD VÝLUHOVÝCH VÔD DO AKUMULAČNEJ NÁDRŽE
  - ODTOK NEZNEČISTENEJ VODY Z KOMPOSTOVACEJ PLOCHY
  - VÝTLAČNÉ POTRUBIE POSTREKU
  - BEZPEČNOSTNÝ PREPAD Z AKUMULAČNEJ NÁDRŽE
  - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
  - STUDŇA A ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY S VENTILOVÝMI ŠACHTAMI
  - PRÍPOJKA NN
  - ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO
  - DAŽĎOVÝ VPUSŤ S PRÍPOJKOU
  - LAPAČ SPLAVENÍN S POVRCHOVÝM ZLIABOM
- LEGENDA EXISTUJÚCICH VEDENÍ**
- NADZEMNÉ VEDENIE VN
  - ELEKTRICKÉ KÁBLE NN
  - OZNAMOVACIE KÁBLE ORANGE
  - ODPADOVÉ POTRUBIE Z BÝVALÉHO AREÁLU BVS
  - PLYNOVOD STL
  - PLYNOVOD VTL
  - PLYNOVOD NTL
  - VODOVOD

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

SÚSTAVA NN: 3 NPE, AC-50Hz, 230V/400V / TN-S  
SÚSTAVA NN: 1 PEN, AC-50Hz, 230V / TN-C-S

STRANA NN - STN 33 2000-4-41: 2007  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:  
411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU  
(OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)

PRÍLOHA A  
A1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTÝ

PRÍLOHA B - PREKÁŽKY A UMIEŠT. MIMO DOSAH  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE  
(OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)  
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

415 DOPLNKOVÁ OCHRANA  
415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE  
415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE



PROSTREDIE: VONKAJŠIE, AKTÍVNE

**LEGENDA:**

- NAVRH. VEDENIE V ZEMI 1-NAYY-J 4x240 + FeZn 30/4
- NAVRH. BETÓNOVÁ CHRÁNIČKA VZDIALENÁ 0,5m OD PLYNOVODU A PREČNIEVAJÚCA 2m DO KAŽDEJ STRANY OD PLYNOVODU
- NAVRH. ELEKTROMÉROVÝ ROZVÁDZAČ RE
- EXIST. PRIS
- NAVRH. HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU
- NAVRH. KÁBLOVÁ TRASA AREÁLOVÝCH ROZVODOV V ZEMI
- ROZVÁDZAČE OBJEKTOV
- OSVETLOVACÍ STĺŽIAR VÝŠKY 4m, RÚROVÝ S PRÍRUBOU
- BEZ VÝLOŽNÍKA - TYP - S-SOSRW4 - 12 kg
- INŠTALOVANÝ NA PREFABRIKOVANOM ZÁKLADE
- NAVRH. OSVETLOVACIE TELESÁ: TYP - STAR VP, IP 65/44
- ZDROJ: SON4 - TOW

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZUR: SUR1 - ZOV

 spoločnosť s r.o. Bratislava					
vypracoval:	Ing. PAVELEK	HIP:	Ing. SLEZÁK	formát:	10 A4
zodp. proj.:	Ing. PAVELEK	kontrola:	Ing. NEUPAUER	dátum:	10. 2019
investor:	MESTO MALACKY			stupeň:	PSR
akcia:	MALACKY KOMPOSTÁREŇ			č. zákazky:	09 - 92 724
arch. číslo:				31 528	
mierka:				1:500	
PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU					
príloha: SO 13 PRÍPOJKA NN, VONKAJŠIE ROZVODY NN, VONKAJŠIE OSVETLENIE					
SITUÁCIA PRÍPOJKY NN, VONKAJŠIE ROZVODY NN					č. prílohy: E.13.02