



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 02.10.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 20.09.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 116 s názvom: DNS VAKM výzva 116/2024 pre závod Bardejov, Košice a Svidník.

Dňa 30.09.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

vo výzve č. 116/2024, Príloha č.1 - Opis CP, položka č. 6 máte uvedené: Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 10, dĺžka menšie ako 455 mm, 12 dier v prírubе bez montáže, servopohon 400 V/50 Hz, s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 68, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C

Keďže uvádzate, že dĺžka má byť menšia ako 455mm, chceme sa spýtať, aká stavebná dĺžka Vám vyhovuje, či postačí krátka L= 250mm, alebo dlhá L=450mm

a ešte otázka čo myslíte tým, že má byť s ovládacou jednotkou, znamená to, že má byť riadiaca jednotka priamo na pohone (miestne ovládanie s integrovanými stykačmi)?

Ďakujem

S pozdravom

Odpoveď Obstarávateľa na otázku:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že došlo k zmene špecifikácie položky č. 6 – Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 10, dĺžka menšie ako 455 mm, 12 dier v prírubе bez montáže, servopohon 400 V/50 Hz, s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 68, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C z pôvodného znenia, na nové znenie položky, a to, položka č. 6 - Posúvač liatinový prírubový s laternou na servopohon DN 250, PN 10, L=450mm, 12 dier v prírubе bez montáže, servopohon 400 V/50 Hz, s tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, ovládaný vonkajšími signálmi (spolupráca s nábehom čerpadal), IP 68, s ukazovateľom polohy, teplota okolia -25°C až 55°C.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Príloha č. 1 – Opis CP – Certifikované tovary.

S pozdravom