



PODORYS PRIZEMIA

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA **3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S**  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:  
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :  
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)  
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ  
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ  
B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)  
411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM  
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Zodp.projektant : Ing.Peter MALIK		Časť : ELEKTRO		Stupeň PD : DSP s podrob.na redi.stavby		Názov stavby : Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA		„pm„,PROJEKT projektov.strojársk.bleskoz.,EPS,HSP,SK Ing.PETER MALIK NOVÁ STRAŽ 946 11	
Autor stavby : ING.Viliam MICHÁLEK PHD.		Dátum : 03.2024		Číslo zdk.: 032/2024		Obsah výkresu : SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 1NP		Číslo výkr. : E-001	
Vyracoval : Mgr.Zdenek MALIK		Investor : Zariadenie sociál.služieb LIPA		Mierka:1:100					
Miesto stav.: Žiar nad Hronom, Sládkovičová									

SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA