




Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KROMĚŘÍŽ



Č.J. KRPZ-34655-1/ČJ-2017-150806

Kroměříž 22. března 2017

Počet listů: 1

Ing. Tomáš Olša  
Tyršova 931  
768 61 Bystřice pod Hostýnem

**Rekonstrukce chodníku v ul. Třída Legií v Bystřici pod Hostýnem – stanovisko pro stavební řízení**

Dne 22. března 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního řízení, týkající se akce „Rekonstrukce chodníku v ul. Třída Legií v Bystřici pod Hostýnem“.

Předmětem předloženého projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku podél místní komunikace na ul. Třída Legií v Bystřici pod Hostýnem, v úseku od křižovatky s ul. 6. května po křižovatku s ul. Rusavskou, vlevo ve směru jízdy od ul. 6. května. Celková délka řešeného chodníku činí 388,8 m, šíře 1,8 m, povrch zpevněný zámkovou dlažbou tl. 60 mm šedé barvy, v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem zámkovou dlažbou tl. 80 mm černé barvy.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikacím dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., **souhlasí** s vydáním stavebního povolení k uvedené akci v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Tomášem Olšou v březnu 2017. Hmatové prvky v rámci bezbariérových úprav chodníků (varovné pásy šíře 0,4 m z červené náklepové dlažby v místech napojení na komunikace a v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem, vodící linie v rozsahu chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku mimo zástavbu) budou provedeny dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících pozemních komunikací po dobu provádění stavebních prací, bude užito přechodné úpravy provozu osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným časovým předstihem před zahájením stavby.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil  
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.  
vedoucí DI

*schváleno elektronicky*

por. Jan  
Brázdil,  
DiS. et  
DiS.

Digitally signed by por. Jan  
Brázdil, DiS. et DiS.  
DN: cn=por. Jan Brázdil, DiS. et  
DiS., o=Krajské ředitelství policie  
Zlínského kraje se sídlem ve  
Zlíně (IC 72052767), ou=277313,  
serialNumber=P538234  
Reason: Za správnost  
vyhotovení  
Location: ETR  
Date: 2017.03.22 13:07:22

www.policie.cz

Březinova 2819  
767 28 Kroměříž

Tel.: +420 974 675 258  
Fax: +420 974 675 602  
Email: di.km.podatelna@pcr.cz