



Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871, DIČ: CZ49451871, KB Kroměříž, číslo účtu 2002-691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. č.p. 137

768 61 Bystřice pod Hostýnem

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2017-004172

Bučňáková/573 517 228 11.4.2017
zdenka.bucnakova@vak-km.cz

Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Rekonstrukce chodníku v ul. Tř. Legií, Bystřice p.H."

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníku ze zámkové betonové dlažby včetně výměny obrubníků na Tř. Legií v Bystřice pod Hostýnem. Stavba řeší rekonstrukci levostranného chodníku od křižovatky s ulicí 6. května po křižovatku s ulicí Rusavská.

Odvodnění zpevněných ploch bude realizováno podélným a příčným sklonem na okolní terén. Dešťové vody z povrchu chodníků, které přiléhají k nezpevněné travnaté ploše, nesmějí být zaústěny do veřejné kanalizace. V souladu s §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území požadujeme jejich zasakování do okolního terénu.


V místech plánované stavby se nachází kanalizační stoka PVC300, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V případě možného střetu s tímto zařízením je nutno před zahájením zemních prací požádat o vytyčení tohoto zařízení. Dále je nutno zohlednit umístění stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. Dále je nutné před zahájením zemních prací v ochranném pásmu kanalizace přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu, u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení kanalizačních poklopů do výšky nově upraveného terénu. V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005.

Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení. Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -35-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


.....
Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakty:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094
mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

