

**ODBORNÉ STANOVISKO**  
**k projektovej dokumentácii stavby**  
**č. 16740/2/2024-OS-01**

Na základe Vašej žiadosti zn. 875/2024 zo dňa 31.7.2024 prijatej dňa 2.8.2024 Technická inšpekcia, a.s. posúdila projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania predloženú podľa § 14 ods. 1 písm. d) a § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Názov stavby: Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kuchyne ZSS Čemerica

Investor: Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelá

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ivan Potančok

Umiestnenie stavby: Pohorelá

1. Predložená dokumentácia a doklady:
  - 1.1. Stavebná časť, Vzduchotechnika, Kanalizácia, Elektroinštalácia
2. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva toto

**odborné stanovisko :**

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

**Zistenia:**

- 2.1. Nie je vhodné navrhnuté vybavenie stavby ovládacím prvkom Central Stop / Total Stop na bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia počas požiaru - nie je zrejmé použitie podpäťovej vyrážacej cievky – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 2 a bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 4.3.4 STN 92 0203 a čl. 537.3.3.4 STN 33 2000-5-53 (33 2000).
- 2.2. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke nie je zrejmé, akým spôsobom je riešená vonkajšia ochrana pred bleskom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
- 2.3. Prepäťová ochrana nie je chránená pred skratovým prúdom predradeným istiacim prvkom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 6.2.11 STN EN 61643-11 (34 1395).
- 2.4. Z technickej správy nie sú zrejmé nároky na zásobovanie elektrickou energiou (stupeň dodávky elektrickej energie) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 16 107 STN 34 1610.
- 2.5. V technickej správe nie je uvedené zaradenie elektrického zariadenia skupiny A podľa druhu – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod č. 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. v nadväznosti na Prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- 2.6. Nie je riešený spôsob zaistenia bezpečnosti pri výstavbe a pri budúcej prevádzke - rozpor s § 4 zákona č. 124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov a §9 ods. 1 písm. b/8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z..

**Pripomienky a upozornenia:**

- 2.7. V predloženej projektovej dokumentácii stavby sú uvedené neplatné STN IEC 60446, STN EN 60519-1:2011.
- 2.8. Platnosť protokolu o určení vonkajších vplyvov nie je potvrdená podpisom predsedu komisie.

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z.z..

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania.

3. Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu stavieb ako inšpekčný orgán posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

V Banskej Bystrici dňa 21.08.2024



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ján Hegyi  
riaditeľ pracoviska Banská Bystrica

Poznámka: uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.

Kópia : Inšpektorát práce Banská Bystrica

Vybavuje: Ing. Danica Barnová, Ing. Dušan Bysterský