

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Spolok urbáru pozemková spoločnosť Dlhá nad Oravou

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia lesnej cesty Magura“

ID zákazky: 60590

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:

žiadam zaslať výkres zvodidiel. Ďakujem

Odpoveď č. 1:

Zvodidlá sú zakreslené pri priepustoch. Spolu 36,0 m. Pri kontrole sme prišli na to, že v položke 82. je chybné uvedenie výmery 104,0 m. Správna výmera je 36,0 m.

Uchádzači nariadenie uvedených 36,0 m

Príloha č. 1 vysvetlenie_OPRAVA výkaz výmer

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer sa pod por. č. 59 nachádza položka Kryt cementobetónový komunikácií skupiny CB II hr.210mm, vystužený polyuretán.vláknami. Prosíme verejného obstarávateľa o informáciu, či môže byť kryt CB II nahradený krytom CB III. Pri dodávke bet. zmesi tr. CB II podľa STN 73 6123 bod 6.1.3 vodný súčiniteľ nesmie prekročiť hodnotu 0,45. Podľa bodu 7.3.1 sa doprava betónu CB II môže realizovať len pomocou sklápacích nákladných vozidiel s hliníkovou korbou. Na základe uvedeného vyplýva, že betón CB II sa podľa normy môže vyrábať len v konzistencii S1, S2 ako zavhlá zmes. Takúto zmes dokážu spracovať iba spoločnosti, ktoré vlastnia špeciálne pokladače bet. zmesi. Podľa našich informácií sa takýto stroj na Slovensku nenachádza. V prípade spracovania konzistencie S 3, ktorú je možné dopravovať autodomiešavačmi ide o betón CB III.

Odpoveď č. 2:

Po prehodnotení bol kryt zmenený z CBII na CBIII. V prílohe posielame upravený vzorový rez. Z toho vyplývajúce zmeny v súvisiacich položkách boli spracované v novom výkaze výmer.

Príloha č. 1 vysvetlenia_OPRAVA výkaz výmer

Príloha č. 2 upravený vzorový priečny rez

Upozornenie:

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 06.11.2024 do 11:00 hod a zároveň sa mení dátum vyhodnotenia zákazky na 07.11.2024

Považská Bystrica, 24.10.2024

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.