



PÔDORYS
M 1:50

- LEGENDA:
- JESTVUJÚCE ZARIADENIA
 - NOVÉ ZARIADENIA

POZOR: JESTV. OBOČKY DN50 NA PRÍMOM POTRUBÍ ZASLEPIŤ ZÁVŮTOVÝM VIEŠKOM. V PRÍPADE KONFLIKTU S NOVOU OBOČKOU JESTVUJÚCU ODPAĽIŤ, ALEBO NOVÝ POSUNÚŤ O 300mm.

Ing. ROMAN DREMEL TAJOVSKÉHO 1 811 04 BRATISLAVA		SPRACOVATEĽ ČASTI PD		
VYPRACOVAL	Ing. DREMEL		MEŘKA	1:50
ZODP. PROJEKTOVÝ	Ing. DREMEL		FORMÁT	12 A4
KONTROLA	Ing. DREMEL		DATA	03/2018
INVESTOR	TIMOS s.r.o.		ST. DOKUMENTÁCIE	DMS
STAVBA	ČOV ZELENÉČ NITRIFIKAČIA - VÝMENA PREVZDUŠŇOVACIEHO SYSTÉMU			201801
PL/PO	PS-01 STRUKTÚROTECHNICKÁ ČASŤ	ČÍSLO VÝKRESU		T1-04
NÁZOV VÝKRESU	NITRIFIKAČNÁ NÁDRŽ N1A, N2A PÔDORYS - II. ETAPA			