



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos-as.sk



Adresát:

všetkým známym záujemcom

V Bratislave dňa 16.03.2020

Vec

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov-odpoveď

Identifikácia verejného obstarávania:

Obstarávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Názov zákazky: ČOV Trnava-Zeleneč - Nitrifikácia - výmena prevzdušňovacieho systému

Vyhlásené: Vestník č. 52/2020 zo dňa 04.03.2020 pod číslom 10857 - MST

Úradný vestník ES č. 2020/S 044-105169 zo dňa 03.03.2020

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 12.03.2020 Vám týmto v súlade s §48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov predkladáme vysvetlenie:

Otázka č. 1.:

„Mohol by obstarávateľ uviesť stavebnú dĺžku pôvodného prietokomera DN600 PN16, ktorý sa má vymeniť?“

Odpoveď obstarávateľa č. 1:

Stavebná dĺžka predmetného prietokomera je 600 mm.

Otázka č. 2.:

„ Mohol by obstarávateľ potvrdiť tlakovú radu PN16? Lebo štandardne sa dodávajú PN10 a vyššia rada predražuje zariadenie ?“

Odpoveď obstarávateľa č. 2:



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos-as.sk



Obstarávateľ zotrváva na svojej požiadavke v zmysle súťažných podkladov a projektovej dokumentácie a požaduje tlakovú radu PN16.

S pozdravom

Mgr. *Silvia Jančová*
obstaráme s.r.o.
za obstarávateľa