

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZNÁMKA
Zs1 1750x5050 + Zs2 1960x5050 + Zs3 1750x5050	<p>Pohľad</p> <p>Zs1</p> <p>Zs2</p> <p>Zs3</p> <p>Pôdorys</p>	<p>HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA TROJDIELNA, ZASKLENÁ IZOLAČNÝM TROJSKLOM $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}^{-1}$ SPODNÁ ČASŤ DO 450 mm OD PODLAHY RESP. VRCHNÁ ČASŤ DO 450 mm OD STROPU PLNÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ. PROFIL RÁMU A KRÍDLA S PRERUŠOVANÝM TEPELNÝM MOSTOM S DVOJITÝM TESNENÍM, STREDNÁ KOMORA PROFILU VYPLNENÁ S PUR PENOU PO CELOM OBVODE</p> <p>ZASKLENÁ STENA BUDE ZLOŽENÁ Z ČASŤÍ : Zs1+Zs2+Zs3</p> <p>Zs1</p> <p>HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA 1750x5050 mm S JEDNOKRIDLOVÝMI DVERAMI Š. 900 mm (OTVÁRAVÉ SMEROM DO VNÚTRA) A NAD DVERAMI SO SKLOPNÝM OKNOM 900 x 610 mm DVERE DOPLNKY – OTVÁRANIE NA ELEKTROZÁMOK – PREDPRÍPRAVA DVERÍ PRE ELEKTORZÁMOK (ELEKTROZÁMOK –DODÁKA ZDVÍHACEJ PLOŠINY) POLOHU DVERÍ (ŠÍRKY ZÁRUBNE RESP. ROZŠIROVACIEHO PROFILU) KONZUKTOVAŤ S DODÁVATELOM ZDVÍHACEJ PLOŠINY (ARES, spol. s.r.o.) MADLO Z OBOCH STRÁN, NÍZKY PRAH MAX. 20 mm OKNO DOPLNKY – OTVÁRACÍ MECHANIZMUS</p> <p>Zs2</p> <p>HNINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA 1960x5050 mm S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI Š. 2 x 800 mm (OTVÁRAVÉ SMEROM VON) DVERE DOPLNKY – VLOŽKOVÝ ZÁMOK + FAB VLOŽKA, Z OBOCH STRÁN KLÚČKA + ŠTÍTKO, PANIKOVÉ KOVANIE A KORDIÁTOR OTVÁRANIA</p> <p>Zs3</p> <p>HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA 1750x5050 mm SO SKLOPNÝM OKNOM 900 x 610 mm (PARAPET OKNA 2,22 m) OKNO DOPLNKY – OTVÁRACÍ MECHANIZMUS</p> <p>DOPLNKY: HLINIKOVÝ OBKLAD OCELOVÝCH STLPOOV</p>	1	<p>ZASKLENÁ STENA: KOVANIE ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU – "ROTO"(MACO, WINKHAUS), FARBA HLINIKOVÝCH ČASŤÍ – HNEDÁ – PRISPÔSOBIŤ K ODTIEŇOM OKIEN (PRESNÝ ODTIEŇ KONZULTOVAŤ S KPÚ LUČENEC), VNÚTORNÝ PARAPET: BEZ VNÚTORNEHO PARAPETU (AŽ PO PODLAHU), VONKAJŠÍ PARAPET: MEDENÝ PLECH HR.0,55mm R.Š.:200 mm, OSADENIE OKIEN, DVERÍ A VÝKLADOV RIEŠIŤ NA ZÁKLADE NORMY STN 73 3134 – TESNENIE V TROCH ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZOLAČNÁ VÝPLŇ STYKU</p>	<p>ZVISLÉ STLPIKY VÝKLADOV ZABEZPEČUJE STATICKY NOSNÚ KONŠTRUKCIU ROZNAŠAJÚCU ZATAŽENIE VETROM – PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZASKLENEJ STENY DODÁVATEL' MÁ PREDLOŽIŤ STATICKÝ POSUDOK NA CELOZASKLENÚ STENU (NA KONKRÉTNY VÝROBOK – SYSTÉM). OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHL'ADU. NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN $R_w > 27 \text{ dB}$ až 30 dB (PODĽA PLOCHY OKNA V % K OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE) – POŽIADAVKA PODĽA STN 73 0532.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p> <p>PRED VÝROBOU JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S KPÚ - LUČENEC</p>