

VDJ Sekanica  
100 m<sup>3</sup>

Armatúrna  
šachta


Požiarna  
nádrž

2 x HDPE (PE100) PN10, SDR17 ø110\*6,6mm

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní  
a je podľa toho pre uskutočnenie vodnej stavby  
podľa rozhodnutia zo dňa 31.5.2022  
č. 00-LM-05&P-2022/00249P-008



podpis



**Legenda**

Vodojem existujúci

Existujúci vodovod

**Vodovod**

Vetva "A" - ATS, 515,44 m

Vetva "B" - gravitačne, 591,78 m

Podzemné elektrické vedenie

Armatúrna šachta

Požiarna nádrž 14 m<sup>3</sup>

Trasy jednotlivých podzemných vedení sú  
zakreslené v situáciách len orientačne! Preto  
je nutné pred zahájením akýchkoľvek  
výkopových prác požiadať majiteľov, resp.  
prevádzkovateľov jednotlivých podzemných  
vedení o ich presné vytyčenie priamo v  
teréne. O vytyčení je potrebné vyhotoviť  
zápis!

<b>Klient:</b> Obec Žiar, Žiar 102 032 05 Smrečany			<b>Zhotoviteľ:</b> Try More, s.r.o. Bukovina 20 032 23 Bukovina		
<b>Zodpovedný projektant:</b> Ing. Radoslav Mateáš			<b>Vypracoval:</b> Ing. Ivan Mrnčo, PhD.		
<b>Výkres:</b> <b>Celková situácia stavby</b>			<b>Dátum:</b> 11/2021		<b>Stupeň:</b> DSP
<b>Názov projektu:</b> <b>Rosširovanie vodovodnej siete - Etapa 1 Obec Žiar</b>			<b>Formát:</b> A3		<b>Zákazka:</b> 022021
			<b>Mierka:</b> 1:2 000		<b>Mapa:</b> C