



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

všetkým záujemcom

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

MSÚTN-UP-VO/2020/910/16338/GOL

VYBAVUJE / LINKA

Ing. Golejová Ľubica
032/6504265

TRENČÍN

13.03.2020

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola dňa 12. 03. 2020 od záujemcu prostredníctvom systému Josephine zaslaná Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov k podlimitnej zákazke „**KS Hviezda s posunom výtahu**“ v Trenčíne“, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania dňa 11. 02. 2020 č. 17985-WYP.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame následné odpovede na predmetné žiadosti.

I.

Otázka záujemcu č. 1:

Na výkr. RP 22 a RP 23 sú pod označením 3,4,5,6 špecifikované obklady stien z veľkoplošných dýhovaných dosiek a predsadený obklad z dosiek s nalepeným zrkadlom.

Otázka:

Rozumieme správne, že uvedené konštrukcie budú riešené vrámci interiéru a nie sú predmetom tendra?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Uvedené konštrukcie budú predmetom riešenia interiéru a nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.

Otázka záujemcu č. 2:

V pol. 624630000vlp Vliesová tapeta na stenu, WALL and DECO BELLE WDBE 1501 470/3500mm je vo výkaze výmer uvedená merná jednotka ks.

Otázka:

Mohol by verejný obstarávateľ opraviť mernú jednotku v uvedenej položke na m² ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Merná jednotka uvedená ako ks nie je správna, správna je m², výmera ostáva nezmenená.

Otázka záujemcu č. 3:

V pol. 622 vlp9 Omietka Baumit Sanačný betón - sanácia vnútorných stien bet.konstr. angl. dvorcov je nesprávne uvedené množstvo 13,38 m².

Otázka:

Mohlo by obstarávateľ upraviť vo výkaze výmer výmeru na 51,70 m² ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Skutočná výmera je 51,7 m². (dva vykázané výmery neboli v súčte zrátané).

Otázka záujemcu č. 4:

V pol. 597640002vlp Rohová nerezová lišta v 10 mm - ukončenie ker. obkladov je uvedená merná jednotka m².

Otázka:

Vzhľadom na bežne zaužívanú mernú jednotku pre lišty 1 m, prosíme o opravu nesprávne uvedenej mernej jednotky v tejto položke.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:

Uvedená merná jednotka m² je chybné uvedená, správna merná jednotka je bm, výmera sa nemení.

Otázka záujemcu č. 5:

Na výkr. RP 08 je v legende pre miestnosti 2.07 WC ženy a 2.08 WC muži podlaha z keramickej dlažby s označením skladby e4. Podlaha e4 chýba vo výpise skladby podláh a stiech.

Otázka:

Aká je skladba podlahy e4? Predpokladáme správne, že jednotlivé vrstvy skladby e4 nie sú zahrnuté vo výkaze výmer ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 5:

Jedná sa len o nalepenie keramickej dlažby na pôvodný podklad, bez riešenia podkladných vrstiev, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer. Podkladom je existujúce liate terazzo.

Otázka záujemcu č. 6:

Vo výpise stolárskych výrobkov sú dvere S1, S2, S5, S9, S28, S29, S32 u ktorých je požadovaná vnútorná výplň dverí – akustická izolácia.

Otázka:

Aká je požadovaná zvuková nepriezvučnosť uvedených dverí?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 6:

Požadovaná zvuková nepriezvučnosť dverí $R_w = 57$ db.

Otázka záujemcu č. 7:

Prosím o zaslanie technickej správy na objekt E.1.9 Technológia JH – mechanika javiska a hľadiska, nakoľko sa nedá otvoriť, skopírovať, presunúť technická správa_1_hladisko, javisko_ocelova konstrukcia.doc, ktorá je v projektovej dokumentácii.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 7:

Technickú správu zasielame vo formáte word (príloha č. 1), správu prikladáme aj vo formáte pdf (príloha č. 2).

Otázka záujemcu č. 8:

Vo výkaze výmer Špecifikácia káblových rozvodov JT s montážou sú uvedené jednotkové ceny k jednotlivým typom káblov. V uvedenej tabuľke s typom kábla, kde sú jednotkové ceny je zlá výmera pri kábloch. Kábel N2xH-J 5x4 je uvedená dĺžka 5 m, ale má tam byť 45 m, kábel N2XH-J 5x6 je uvedená dĺžka 45 m a má byť 5 m a pri kábli VM05Z1Z1-F2X1.5 je uvedené 60 m a má byť 80 m. Žiadam o vyjadrenie k jednotkovým cenám a úpravu vo výkaze výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 8:

Nezrovnalosť vznikla editáciou staršieho neaktuálneho Excel súboru, ktorý sa medzičasom zmenil a neodrážal zmeny vo výkresovej časti.

Uvedené dĺžky v rekapitulácii boli správne, ale zmenili sa položky vo výše uvedenom zozname jednotlivých káblov.

Vypadol okruh WE354 bezpečnostného osvetlenia stupňov VS a zmenil sa prierez kábla WL-RJTK z N2HX-J 5x4 na N2HX-J 5x6.

Upravený výkaz-výmer je v prílohe mailu (príloha č. 3).

Otázka záujemcu č. 9:

Prosím o doplnenie pre časť Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, položkovitý výkaz výmer pre spe cif.09 - Rozvádzač RC - MCM 50, 60kVAr, dod.ELTEC Piešťany a spe cif. 11 - Zdroj UPS, 20kVA/16kW, 3F/3F.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 9:

Rozvádzač RC je kompenzačný rozvádzač pre kompenzáciu účinníka, kapacita 60kVAr, typ MCM50.

Zdroj UPS je batériový zdroj pre zálohované napájanie zariadení činných pri požari, výkon 20kVA/16kW/30minút, prívod 3-fázový, vývod 3-fázový.

II.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa.

Prílohy: č. 1 - Technická správa vo formáte word

č. 2 - Technická správa vo formáte pdf

č. 3 - Upravený výkaz-výmer

*Podpis
anonymizovaný*

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
v.z. JUDr. Katarína Mrázová
vedúca právneho útvaru