

LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STENY	POZNÁMKA
1.01	REG. STANICA PLYNU	10.800	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.02	STROJOVNĀ TECHNOLOGIE	68.983	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.03	VELÍN, ELEKTROROZV.	10.710	DIELEKTR. KOBEREC	OMIETKA	
1.04	DENNĀ MIESTNOŤ	9.170	PVC KRYTINA	OMIETKA	
1.05	SPRCHA	1.070	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	KERAM. OBKL. v=1800mm
1.06	WC	2.040	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	KERAM. OBKL.
1.07	CHODBA	8.220	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.08	STROJOVNĀ KOGENERÁCIE - KGJ 1	30.785	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.09	STROJOVNĀ KOGENERÁCIE - KGJ 2	27.026	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.10	ROZVÁDZAČ	5.673	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	
1.11	TARNSFORMÁTOR	5.000	CEMENTOVÝ POTER	OMIETKA	


LEGENDA:

- FeZn 30/4 pevné na povrchu v podpérách PV42
 - svorka páska-páska SR02
 - kabel CYA 6, pospojení neživých částí
 - kábelové lisovací oko GPH 6x8
- pospojování technologie FeZn 30/4 mm pevné na povrchu v podpérách PV42
- po stěnách ve výši 0,5 m nad podlahou, není-li uvedeno jinak
- zkušební svorky - SR 02 ve výši 0,5m nad podlahou

POZNÁMKA:

K ZS připojit veškeré event. výztuže
Vývody pro zkušební svorky vždy těsně u stěny z FeZn 30/4 0,6m nad podlahou
K HOP bude vodičem CYA 25 připojeno výstupní a vstupní potrubí VZT,
technologický okruh vody, plynu, oleje, ocelové konstrukce, rozvaděče,
kabelové trasy, ostatní potrubí a ocelové výztuže

PS 301-04

NÁZEV STAVBY: PRESTAVBA TEPELNÝCH ZDROJOV MPBH V ŠAMORÍNE S VYUŽITÍM KOMBINOVANEJ VÝROBY TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE			
INVESTOR: MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná23/D, Šamorín		Stará cesta 1127, 675 31 Jemnice, Tel./Fax: +420 568 420 116 IČO: 27724409 DIČ: CZ27724409 nekula@ecorem.cz www.ecorem.cz	
KATASTRÁLNI ÚZEMÍ: Šamorín	MÍSTO STAVBY: Šamorín		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: OBJEKT: ČÁST: NÁZEV VÝKRESU:	JAN NEKULA DAVID ONDRÁK DSP Kogeneračné jednotky Vývedenie elektrického výkonu Pospojení	ZAKÁZKA ČÍSLO: 10-00/2021 DATUM: 11/2021 MÉRITKO: 1:50	PARÉ ČÍSLO: 11/2021 FORMÁT: 3xA3 ČÍSLO VÝKRESU: 06