

Názov budovy:	Nové Zámky OOPZ	Jestvujúci stav	Parc. číslo:	
Ulica, číslo:	Bratov Baldigarovcov č.7		Katastrálne územie:	Nové Zámky
Obec:	Nové Zámky		Podiel celkovej podlahovej plochy:	100%
Okres:	Nové Zámky			
Kategória budovy:	Administratívna budova			

#### Vykurovanie

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A</b>	≤ 28	
<b>B</b>	29 - 56	
<b>C</b>	57 - 84	
<b>D</b>	85 - 112	
<b>E</b>	113 - 140	
<b>F</b>	141 - 168	<b>F</b>
<b>G</b>	> 168	

<b>Výsledok hodnotenia:</b>	
<b>Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a):</b>	<b>158,43</b>
Požiadavka:	56
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>nie</b>
Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m².a) pre K.deň:	<b>135,97</b>
<b>Potreba tepla na vykurovanie kWh/(m².a) (3422 K.deň):</b>	
Požiadavka podľa STN730540-2 - Energet. Kritérium:	39,31
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>nie</b>

#### Príprava teplej vody

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A</b>	≤ 4	
<b>B</b>	5 - 8	<b>B</b>
<b>C</b>	9 - 12	
<b>D</b>	13 - 16	
<b>E</b>	17 - 20	
<b>F</b>	21 - 24	
<b>G</b>	> 24	

<b>Výsledok hodnotenia:</b>	
<b>Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a):</b>	<b>6,9</b>
Požiadavka:	8
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>áno</b>

#### Chladenie/vetrание

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A</b>		
<b>B</b>		
<b>C</b>		
<b>D</b>		
<b>E</b>		
<b>F</b>		
<b>G</b>		

<b>Výsledok hodnotenia: NEHODNOTÍ SA</b>	
<b>Potreba energie na prípravu teplej vody v kWh/(m².a):</b>	
Požiadavka:	
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	

#### Osvetlenie

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A</b>	≤ 15	
<b>B</b>	16 - 30	<b>B</b>
<b>C</b>	31 - 38	
<b>D</b>	39 - 45	
<b>E</b>	46 - 56	
<b>F</b>	57 - 68	
<b>G</b>	> 68	

<b>Výsledok hodnotenia:</b>	
<b>Potreba energie na osvetlenie v kWh/(m².a):</b>	<b>19,53</b>
Požiadavka:	30
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>áno</b>

#### Celková potreba energie budovy

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A</b>	≤ 47	
<b>B</b>	48 - 94	
<b>C</b>	95 - 134	
<b>D</b>	135 - 173	
<b>E</b>	174 - 216	<b>E</b>
<b>F</b>	217 - 260	
<b>G</b>	> 260	

<b>Výsledok hodnotenia:</b>	
<b>Celková potreba energie budovy v kWh/(m².a):</b>	<b>184,86</b>
Požiadavka:	94
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>nie</b>

#### Primárna energia

Energet. Trieda	kWh/(m².a)	Hodnotenie
<b>A0</b>	≤ 43	
<b>A1</b>	44 - 87	
<b>B</b>	88 - 174	
<b>C</b>	175 - 261	<b>C</b>
<b>D</b>	262 - 348	
<b>E</b>	349 - 435	
<b>F</b>	436 - 522	
<b>G</b>	> 522	

<b>Výsledok hodnotenia - globálny ukazovateľ:</b>	
<b>Primárna energia v kWh/(m².a):</b>	<b>232,64</b>
Požiadavka:	87
<b>Spĺňa požiadavku (áno/nie):</b>	<b>nie</b>