



- 1 CYKY-J 5 x 6mm²
+ H07V-U 6mm² zž (CY 6)
- Prívod z RH-C (1.NP) do
RI-C2 (2.NP)
- 2 2x CYKY-J 5 x 6mm²
+ 2x H07V-U 6mm² zž (CY 6)
- Prívody z RH-C (1.NP) do
RI-C3 (3.NP) a do RI-C4 (4.NP)
- Prieťah na 3.NP

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Číslo	Názov priestoru	Plocha
2.01	Schodisko	42,80
2.02	Kancelária	26,32
2.03	Kancelária	15,36
2.04	Kancelária	15,10
2.05	Kancelária	14,08
2.06	Kancelária	14,67
2.07	Kancelária	15,21
2.08	Kancelária	15,83
2.09	Kuchynka	7,88
2.10	Predsieň	2,14
2.11	Sprcha	1,88
2.12	Predsieň WC	2,64
2.13	WC	8,76
2.14	Chodba	26,21
2.15	Spojovací chodba	23,08
2.16	Zasadačia miestnosť	112,29
Plocha spolu		362,69 m ²

- JOP.1 IŠTIACI ROZVÁDZAČ 2.NP - EXISTUJÚCI
- Počas rekonštrukcie el. inštalácie zostane pod napätím a funkčný
- Po ukončení rekonštrukcie rozv. JOP.1 odpojiť a ZRUŠIŤ
- RI-C2 IŠTIACI ROZVÁDZAČ PRE 2.NP
- NAVRHOVANÝ - VÍD SAMOSTATNÝ VÝKRES

LEGENDA - VÍD. VÝKRES SO-01.1-E1.7-05

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 x 400 / 230 V TN-C-S 50Hz
Bod rozdelenia PEN vodiča: Hlavný ištaci rozvádzač RH-C
OCHRANA PRED NDN:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	KRESIL	Ing. Vladimír KRČNÁREK
ING. VLADIMÍR KRČNÁREK			projektové a rozpočtové práce
MIESTO STAVBY:	OR PZ, BRATOV BALDÍGAROVÝCH 7, 840 02 NOVÉ ZÁMKY		022 34 804 716 1014 tel: 0907 626 114, tel: 043 57 81 e-mail: krcknarek.vladimir@sk
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBRNOVA 6,2, 812 72 BRATISLAVA		022 34 804 716 1014
NÁZOV STAVBY:	NOVÉ ZÁMKY OR PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU		
OBSAH VÝKRESU:	ČASŤ C - 2.NP - ZÁSUPOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY		
POČET FORMÁTOV:	6 x A4		
DÁTUM:	06. 2018		
STUPEŇ:	P. S.		
MIERKA:	1 : 50		
Č. VÝKRESU:	SO-01.1-E1.7-06		