

LEGENDA ZARIADENÍ:

11K 600/600 – OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)

DĚŽKA TELESÁ 600 mm


VÝŠKA TELESÁ 600 mm

BOČNÉ PŘIPOJENÍ 61/2"

TV15/3 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍAMÝ 61/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM č.3
RS15 – REGULÁČNO UZATVÁRACIA SPOJKA 61/2" (napr. HERZ RL-5) PŘÍAMÁ
TV10/2 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍAMÝ 63/8" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM č.2
RS10 – REGULÁČNO UZATVÁRACIA SPOJKA 63/8" (napr. HERZ RL-5) PŘÍAMÁ

-6- STÚPÁČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :
TERMOSTATICKÉ VENTIL Y OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZULES (antivandal s blokáciou)



Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div>EM.Ve s.r.o.</div> <div>Právky 723 a podniková severských práv</div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu	Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čodca tel.:0910/958860 , e-mail:golis@golis.sk	
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis			
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitná č. 2, 812 72 Bratislava			
Katastrálne územie	Parcela		Stupen	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky		Profesia	VYKUROVANIE
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Dátum	02./2018	
		Č. zák.	07./MV/2018	
		Formát	4xA4	Mierka
Obsah	SCHÉMA VYKUROVACÍCH TELIES - časť "B"		Protiešla	Číslo výkresu
			V	E.1.5.S0-01.09