



LEGENDA ZARIADENÍ:

11K 600/600 – OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)

— DĹŽKA TELESÁ 600 mm

— VÝŠKA TELESÁ 600 mm

— BOČNÉ PRIPOJENIE G1/2"

TV15/3 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY G1/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM Ě3

RS15 – REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G1/2" (napr. HERZ RL-5) PRIAMA

-6- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :
TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|--|
| Zodpovedný projektant | Ing. Miroslav VONS | | | |
| Vypracoval | Ing. Miroslav VONS | | | |
| Kontroloval | Ing. Miroslav VONS | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------------|---------------|
| Autor projektu | Ing. Oliver Golis | Golis Bau Service spol. s r.o. | | |
| Hlavný projektant | Ing. Oliver Golis | Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca | | |
| Investor | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | tel.: 0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk | | |
| Katastrálne územie | Parcela | Stupeň | PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY | |
| Miesto | Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky | Profesia | VYKUROVANIE | |
| | | Dátum | 02/2018 | |
| | | Č. zrk. | 07/MV/2018 | |
| Názov | Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu | Formát | 10xA4 | Mierka 1 : 50 |
| Obsah | Pôdorys 2. NP - časť "A" | Profesia | Číslo výkresu E1.5.S0-01.03 | |
| | | V | | |