



LEGENDA ZARIADENÍ:

11K 600/600 – OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)

DĽŽKA TELES 600 mm

VÝŠKA TELES 600 mm

BOČNÉ PRIPOJENIE G1/2"

TV15/3 – TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMÝ G1/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM ě.3

RS15 – REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G1/2" (napr. HERZ RL-S) PRIAMA

-6- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :

TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)

Zodpovedný projektant		Ing. Miroslav VONS		
Vypracoval		Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval		Ing. Miroslav VONS		
Autor projektu		Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680, e-mail: golis@golis.sk	
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis		
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitova č. 2, 812 72 Bratislava		
Katastrálne územie		Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto		Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky	Profesia	VYKUROVANIE
Názov		Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Dátum	02/2018
			Č. zrk.	07/MV/2018
Obsah		Pôdorys 3. NP - časť "A"	Formát	10xA4 Mierka 1 : 50
			Profesia	Číslo výkresu E1.5.S0-01.04
			V	