



PRI MONTÁŽI PODPIER ZBERACIEHO VEDENIA NA STRECHE DODRŽAŤ
POKYNY, KTORÉ SÚ DANÉ VÝROBCOM KRYTINY !

ZEMNÝ PRECHODOVÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY NESMIE PRESIAHNUŤ
HODNOTU 10 OHMOV

PRED ZAHÁJENÍM VYKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ A SIETÍ, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ STAVBY

