



Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Nitra
plk. Ing. Stanislav Kosiba
Piesková 32
949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa
CPTN-ON-2018/006088-
011/10.8.2018

Naše číslo
SPOU-OZ1-2018/003843-002

Vybavuje/linka
mjr. MUDr. Rafayová/
961 399 291

Dátum
22.8.2018

Vec

„Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ - stanovisko k projektovej dokumentácii

Prípisom zn. CPTN-ON-2018/006088-011 zo dňa 10.8.2018 ste požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii „Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“. Účelom rekonštrukčných prác v jestvujúcom objekte, situovanom na Ulici bratov Baldigarovcov 7, je zníženie energetickej náročnosti budovy.

Projekt rieši zateplenie objektu, výmenu otvorových výplní (plastové okná s trojsklennou výplňou a so sieťkami proti hmyzu, podľa situovania sú vybrané okná chránené oceľovou mrežou, hliníkové vstupné dvere, sekčné garážové brány s manuálnym posunom), rekonštrukciu jednej z kotolní (druhá bola rekonštruovaná v roku 2017), výmenu vykurovacích telies za doskové panelové, vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu svietidiel za nízkoenergetické LED, rekonštrukciu svetelných a zásuvkových rozvodov, bezbariérový vstup do budovy (pásový schodolez), vybudovanie WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a novej bleskozvodnej sústavy.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri rekonštrukčných prácach nebudú realizované žiadne dispozičné zmeny s výnimkou vybudovania vyššie uvedeného WC na 1. N. P. v časti A, nie je súčasťou tohto stanoviska popis jestvujúceho dispozičného členenia. Objekt je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie konštatujem, že je vypracovaná v súlade s predpismi na ochranu zdravia s výnimkou nasledovných **chýbajúcich údajov**:

- 1) Intenzita umelého osvetlenia (v miestnostiach s trvalým pobytom osôb je nutné dodržať intenzitu 500 lx, napr. v kanceláriach, miestnosti stálej služby...).
- 2) Ochrana pracovníkov pred oslnením pri práci s počítačmi (napr. žalúzie na oknách).
- 3) Odporúčam zvážiť možnosť vetrania zádveria v časti A (napr. otvárateľný svetlík dverí).

Kladné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii je **podmienené** vyriešením vyššie uvedených nedostatkov.

mjr. MUDr. Alice Rafayová
regionálny hygienik MV SR

Príloha
1x PD

