



GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. Judita Bravencová, Želivského 9, 779 00 Olomouc 779 00 , IČO 471 87 689				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Judita Bravencová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jana Šarníková		PROJEKTANT Ing. Jana Šarníková
MÍSTO Šternberk		OBEC Šternberk		KRAJ Olomoucký
INVESTOR Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk		STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE Restaurace Šnyt Šternberk Rekonstrukce VZDT kuchyně restaurace Šnyt Masarykova 307/20, Šternberk, k.ú.Šternberk, parc.č.2785/1				
DATA 06./2024				
MĚŘÍTKO -				
ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ PÚDORYS 1.NP				D.1.4.1
				01

**POZNÁMKA**  
Přívodní kabely pro klimatizační jednotky budou v souběhu s trasou chladiva

- Soustava TN - S 3NPE 50Hz, 3x400/230V  
ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- kryty a přepážkami dle 411 příloha "A"
  - automatické odpojení v případě poruchy dle 411.3.2
  - ochrana před nebezpeč. dotýkovým napětím
  - samočinným odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
  - proudovým chráničem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2
  - doplňkovým pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2