

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

BBF elektro s.r.o.

Ing. Martin Nováček

Radlinského 17/B

052 01 Spišská Nová Ves

05 -09- 2023

Prodluž:

Vybavuje:

Vaša značka

Naše číslo

Vybavuje / linka

Žilina

VN02-2023

Novomestský / +421 41 2424108

25.08.2023

Vec: Pripomienky k technickému návrhu stavby

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k technickému návrhu stavby „640-00 0,4 kV prípojky pre RStP-SPP“, budovanej z dôvodu výstavby diaľnice D3 Vám v zasielam nasledovné:

- K riešeniu trasy a dimenzie nového káblového vedenia od jestvujúceho bodu napojenia na betónovom stípe (parcely 7325 kú Krásno nad Kysucou) až po rozvádzač novej RStP nemáme pripomienky
- Vo Vami zaslanom projekte nie je zakreslená existujúca elektrická NN prípojka pre súčasnú regulačnú stanicu plynu. Požadujeme doplniť do dokumentácie.
- V dokumentácii uvádzate demontáž cca 170 m kábla v zemi po vybudovaní novej elektrickej NN prípojky. Podľa našich podkladov má existujúca elektrická NN prípojka dĺžku cca 130 m a je vedená cez súkromné parcely 7325, 7323, 7420 k.ú. Krásno nad Kysucou.

Toto vyjadrenie neslúži ako podklad pre územné alebo stavebné konanie. V prípade potreby vyjadrenia k dokumentácii platného pre stavebné alebo územné konanie je potrebné zaslať písomne žiadosť s dokumentáciou na našu adresu (bez uvádzania mena pracovníka SPP-D) aby došlo k formálnemu zaevidovaniu žiadosti a následne bolo spracované vyjadrenie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať písomne na vyššie uvedenej adrese, resp. e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: vladimir.novomestsky@spp-distribucia.sk.

S pozdravom

SPP – distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35910739
- 470 -

Ing. Vladimír Novomestský

technik prevádzky

SPP – distribúcia, a.s.

Príloha: Dokumentácia na ponuku D8 640-00

ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL


Pečiatka a podpis objednávateľa

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica












DOKUMENTÁCIA NA PONUKU









**D8
640-00**

VYPRACOVAL P.KOVAL	ZODP.PROJEKTANT P.KOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.I.BEKEČ	 DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA ZVOLEN 960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724
KONTROLOVAL ING.Š.KOZELNICKÝ	OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA		
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA			
DIAĽNICA D3 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA			STUPEŇ DP, DRS
OBJEKT : PRELOŽKA 0.4 KV PRÍPOJKY PRE RSTP – SPP			DÁTUM 03.2011
			Č. ZÁKAZKY 6575-05
			Č. ARCH. 753
TECHNICKÁ SPRÁVA			Č. VÝKRESU 1
			Č. SÚPRAVY

LEGENDA:

-  Jestvujúce vedenie – demontovať v plnom rozsahu
-  Nové káblové vedenie v ryhe 0,35x0,8 vo voľnom teréne
-  Nové káblové vedenie pod cestou – v obetónovanej chráničke DN200
-  Nové káblové vedenie v chráničke križovatka s plynovodom
-  Nové káblové vedenie v chráničke križovatka s plynovodom
-  Dočasné káblové vedenie – na drevených podperách
-  Zameraný terén a objekty
-  Projektované komunikácie
-  Genofondová lokalita

Projektované siete

-  Elektrické vedenie NN
-  Elektrické vedenie VN
-  Elektrické vedenie VVN
-  Elektrické vedenie VO
-  Telekomunikačné a diaľkové káble
-  Plynovod
-  Kanalizácia
-  Vodovod

POZNÁMKY :

Napäťová sústava: TNC~3x230/400V,50Hz
Ochrana pred úrazom elektrinou: V normálnej prevádzke: izoláciou, krytím.
Pri poruche: samočinným odpojením napájania.
Krytie el. zariadenia: min. IP 34D (STN EN 60 439-5)
Druh prostredia (STN 332000-5-51) : podľa protokolu
Druh el. zariadenia podľa Vyhl. 508/2009 Z.z.:
Vyhradené elektrické zariadenie skupiny B (vyššia miera ohrozenia).

POZOR!

Pred začiatkom výkopových prác je nutné presne vytýčiť a sondami overiť všetky inžinierske siete.

ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁSNO NAD KYSUCOU

Pečiatka a podpis objednávateľa

ZDRUŽENIE Kysucké Nové Mesto-Oščadnica



DOKUMENTÁCIA NA PONUKU

**D8
640-00**

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S – JTSK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	TRIEDA PRESNOSTI 3. TP
VYPRACOVAL P.KOVAL	ZODP.PROJEKTANT P.KOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU ING.I.BEKEČ
KONTROLOVAL ING.Š.KOZELNICKÝ	OKRES (OBVOD) STAVBY KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, ČADCA	
OBJEDNÁVATEĽ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., BRATISLAVA		
<div>DIAĽNICA D3</div> <div>KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - OŠČADNICA</div>		
OBJEKT : PRELOŽKA 0.4 KV PRÍPOJKY PRE RSIP – SPP		
SITUÁCIA		

DOPRAVOPROJEKT	
DOPRAVOPROJEKT, a.s. BRATISLAVA DIVÍZIA ZVOLEN 960 01 Zvolen, M.R.Štefánika 4724	
STUPEŇ DP, DRS	FORMÁT 3 A4
DÁTUM 03.2011	Č.ZÁKAZKY 6575-05
MIERKA 1:1000	Č.ARCH. 753
Č.VÝKRESU 3	Č.SÚPRAVY