



E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E2.01	schody
E2.02	-
E2.03	výťah
E2.04	čakareň
E2.04a	strešná m.
E2.05	chodba
E2.05b	chodba
E2.06	izba - izolačná
E2.07	toaleta
E2.08	izba jednolôžková
E2.09	toaleta
E2.09a	predsieň
E2.10	izba jednolôžková
E2.11	toaleta
E2.12	izba jednolôžková
E2.13	toaleta
E2.13a	predsieň
E2.14	izba jednolôžková
E2.15	toaleta
E2.16	izba jednolôžková
E2.17	toaleta
E2.17a	predsieň
E2.18	izba jednolôžková
E2.19	toaleta
E2.20	izba jednolôžková
E2.21	toaleta
E2.21a	predsieň
E2.22	izba jednolôžková
E2.23	toaleta
E2.24	kápička
E2.25	kuchynka
E2.26	upratovačka
E2.27	rampa na terasu
E2.27a	Práčovňa
E2.28	toaleta
E2.29	toaleta
E2.30	toaleta bezbarierová
E2.31	jedáleň
E2.31a	spoločenská miestnosť
E2.32	chodba
E2.33	chodba
E2.33a	kuchynka
E2.34	šatňa personál
E2.35	hygiena
E2.36	šatňa personál
E2.37	hygiena
E2.38	upratovačka
E2.39	kúpeľňa
E2.40	izba dvoj lôžková
E2.41	toaleta
E2.41a	predsieň
E2.42	izba dvoj lôžková
E2.43	toaleta
E2.44	izba dvoj lôžková
E2.45	toaleta
E2.45a	predsieň
E2.46	izba dvoj lôžková
E2.47	toaleta
E2.48	izba dvoj lôžková
E2.49	toaleta
E2.49a	predsieň
E2.50	izba dvoj lôžková
E2.51	toaleta
E2.52	izba dvoj lôžková
E2.53	toaleta
E2.53a	predsieň
E2.54	izba dvoj lôžková
E2.55	toaleta
E2.56	obštrovňa
E2.57	čistenie
E2.58	Sociálny pracovník
E2.59	raditeľ
E2.60	ekonom
E2.61	Rehabilitácia
E2.62	terapia
E2.63	terapia
E2.64	recepčia
E2.65	personál
E2.65a	výdaj jedla
E2.65b	Kuch. výťah
E2.66	izba dvoj lôžková
E2.67	toaleta
E2.67a	predsieň
E2.68	izba dvoj lôžková
E2.69	toaleta
E2.70	izba dvoj lôžková
E2.71	toaleta
E2.71a	predsieň
E2.72	izba dvoj lôžková
E2.73	toaleta
E2.74	izba dvoj lôžková
E2.75	toaleta
E2.75a	predsieň
E2.76	izba dvoj lôžková
E2.77	toaleta
E2.78	izba dvoj lôžková
E2.79	toaleta
E2.79a	predsieň
E2.80	izba dvoj lôžková
E2.81	toaleta

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)
2-24V, DC /IT	NORMÁLNA PREVÁDZKA
230V, AC /TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU
	MALÝM NAPÄTÍM - PELV
	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS

- EPS - Požiarna ústredňa Esser FlexES control FX10
- Kp 4/2 Vstupno-výstupný modul Koppler 4 vstupy/2 výstupy
- Kp 12 Výstupný modul Koppler 12 relé
- Zdroj AC 230V/24V, 7A, DC EN54-4
- Obslužné pole požiarnej ochrany
- Zobrazovací ovládací panel EPS
- Dialkový prenos GSM
- Vedenie EPS pre hlásiče SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie NZXH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

T/02/53/03

- Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
- Poradové číslo skupiny hlásičov
- Poradové číslo kruhového vedenia v ústredni
- Označenie tlačidlového hlásiča

Pozn.:  
EPS monitoruje polohu požiarnych klápiek (PK), regulačných klápiek (RK) a požiarnych vetracích mriežok (PMV).  
Napája profesia elektro.

D - ZSS ambulantsná forma /Lóggie + terasy/

Ozn.	Názov miestnosti
D2.31	Terasa
D2.32	Pavlač + Rampa

B - Komunitné centrum /Loggie + terasy/

Ozn.	Názov miestnosti
B2.01	Balkón + schodisko

D - ZSS ambulantsná forma

Ozn.	Názov miestnosti
DE2.01	predsieň
DE2.02	výťah
DE2.03	schody
D2.04	vstup so skrinkami
D2.05	toaleta klienti z.p.
D2.06	toaleta klienti inv.
D2.07	jedáleň
D2.07a	výdaj jedla
D2.07b	Kuch. výťah
D2.08	chodba
D2.09	toaleta klienti z.p.
D2.10	toaleta klienti inv.
D2.11	personál
D2.12	sociálny pracovník
D2.13	riaditeľ
D2.14	ekonom
D2.15	upratovačka
D2.17	terapia
D2.18	šatňa
D2.19	hygiena
D2.20	šatňa
D2.21	hygiena
D2.22	spoločenská m.
D2.23	oddychová m.

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava info@nia.sk tel: 0903 886 704	
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamín Bradňanský Mgr. art. Vít Holáček, Atd.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovit	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovit Ing. Ján Šekera
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovit
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Mierka: 1:100
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Múčova	Obec: Zvolen
Parcelné číslo:	reg.C 1361/11, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574	Okres: Zvolen
Stavebný objekt:	SO 101	Dátum: 04/2024
Časť:	07.01 - EPS, HSP	Služba: DRS
Názov výkresu:	PÓDORYS 2.NP - EPS ovládacie prvky	Číslo výkresu: Číslo súpravy
		05