



C - Vzdelávacia prevádzka

Ozn.	Názov miestnosti
C1.01	vstup
C1.01a	chodba
C1.02	klubovňa
C1.03	Toaleta verejnosť + imobilný
C1.04	sklad
C1.05	toaleta muž
C1.06	toaleta žena
C1.07	upratovačka
C1.08	toaleta zamestnanci
C1.09	šatňa D
C1.10	šatňa CH
C1.11	sklad
C1.12	uleňa TO
C1.13	trieda
C1.14	trieda
C1.15	trieda
C1.16	trieda
C1.17	nadietňa
C1.17a	zborovňa
C1.18	hudobná učeňa
C1.19	hudobná učeňa
C1.20	hudobná učeňa
C1.21	hudobná učeňa

E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E1.01	schody
E1.02	zadverie
E1.03	výťah
E1.04	predsieň
E1.05	sklad
E1.06	chodba
E1.07	Sklad špin. prádla
E1.08	Sklad čist. prádla
E1.09	sklad
E1.10	sklad
E1.11	Umyvanie termoportov
E1.12	údržba -hyg
E1.13	údržba - šatňa
E1.14	údržba-dielňa
E1.15	správa - toalety
E1.16	Tech. správa objektu
E1.24	Kuch. výťah
E1.24a	príjem jedla
E1.24b	-
E1.24c	Pripravovňa
E1.24d	Sklad chladenie
E1.25	-
E1.26	šatňa s hyg.
DE1.18	zadverie
DE1.19	schody
DE1.20	výťah
DE1.20b	Predsieň
DE1.21	chodba - zásobovanie
DE1.22	Kuch. výťah
DE1.22a	príjem jedla
DE1.22b	-
DE1.23	Sklad - Umyvanie termoportov
DE1.25	sklad - pripravovňa
DE1.27	sklad odpadu
DE1.28	chodba
DE1.29	sklad

A - Komerčné priestory

Ozn.	Názov miestnosti
A1.01	služby/ obchod
A1.01a	Tech. zázemie
A1.02	služby/ obchod
A1.03	služby/ obchod
A1.04	služby/ obchod
A1.05	služby/ obchod
A1.06	služby/ obchod
A1.07	služby/ obchod
A1.07a	Tech. zázemie
A1.07b	Sklad
A1.07c	Flaskomaty
A1.09	Služby/ obchod
A1.09a	Tech. zázemie
A1.10	Odpady

B - Komunitné centrum

Ozn.	Názov miestnosti
B1.01	Kaviareň
B1.01a	Predsieň
B1.02	vstup/ šatňa/ šatňa
B1.03	personál - chodba
B1.04	personál - toaleta
B1.05	personál - sklad
B1.06	toaleta
B1.07	upratovačka
B1.08	Toaleta Imobilný
B1.09	toaleta
B1.10	komunitná sala
B1.11	toalety
B2.12	toalety
B2.12a	wc imobilný
B1.13	štrélačia m.
B1.14	kancelária
B1.15	wc
B1.15a	Kuchynka
B1.16	herňa
B1.16a	Hygiena
B1.17	sklad komun. sala

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)
2-24V, DC /IT	NORMÁLNA PREVÁDZKA
230V, AC /TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIOU
	MALÝM NAPÄTÍM - PELV
	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS

- EPS - Požiarna ústredňa Esser FlexES control FX10
- Vstupno-výstupný modul Koppler 4 vstupy/2 výstupy
- Výstupný modul Koppler 12 relé
- Zdroj AC 230V/24V, 7A, DC EN54-4
- Obslužné pole požiarinej ochrany
- Zobrazovací ovládací panel EPS
- Diaľkový prenos GSM
- Vedenie EPS pre hlásiče SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie N2XH-O FE180/PS30 2x1,5 B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 10x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

T/02/53/03

- Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
- Poradové číslo skupiny hlásičov
- Poradové číslo kruhového vedenia v ústrední
- Označenie tlačidlového hlásiča

Pozn.: EPS monitoruje polohu požiarnych klapiek (PK), regulačných klapiek (RK) a požiarnych vetracích mriežok (PMV). Napája profesia elektro.

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kalinčiaková 3 Bratislava info@nia.sk tel.: 0903 886 704	
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamin Bradfatský Mgr.art. Vili Halasda, A+D.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovič Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovič
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka: 1:100
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec: Zvolen
Miesto:	Okrúžná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Mótová	Okres: Zvolen
Parcelné číslo:	reg C 1361/1, 1361/229, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574	Dátum: 04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň: DRS
Časť:	07.01 - EPS, HSP	
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.NP - EPS ovládacie prvky	Číslo výkresu: Číslo súpravy
		04