



C - Vzdelávacia prevádzka

Ozn.	Názov miestnosti
C1.01	vstup
C1.01a	chodba
C1.02	klubovňa
C1.03	Toaleta verejnosť + imobilný
C1.04	sklad
C1.05	toaleta muž
C1.06	toaleta žena
C1.07	upratovačka
C1.08	toaleta zamestnanci
C1.09	šatňa D
C1.10	šatňa CH
C1.11	sklad
C1.12	učeňa TO
C1.13	trieda
C1.14	trieda
C1.15	trieda
C1.16	trieda
C1.17	riaditeľňa
C1.17a	zborovňa
C1.18	hudobná učebňa
C1.19	hudobná učebňa
C1.20	hudobná učebňa
C1.21	hudobná učebňa

E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E1.01	schody
E1.02	zadverie
E1.03	výťah
E1.04	predsieň
E1.05	sklad
E1.06	chodba
E1.07	Sklad špin. prádla
E1.08	Sklad čist. prádla
E1.09	sklad
E1.10	sklad
E1.11	Umyvanie termoportov
E1.12	údržba -hyg
E1.13	údržba - šatňa
E1.14	údržba-dielňa
E1.15	správa - toalety
E1.16	Tech. správa objektu
E1.24	Kuch. výťah
E1.24a	príjem jedla
E1.24b	-
E1.24c	Pripravaovňa
E1.24d	Sklad chladenie
E1.25	-
E1.26	šatňa s hyg.
plochy spolu	
DE1.18	zadverie
DE1.19	schody
DE1.20	výťah
DE1.20b	Predsieň
DE1.21	chodba - zásobovanie
DE1.22	Kuch. výťah
DE1.22a	príjem jedla
DE1.22b	-
DE1.23	Sklad - Umyvanie termoportov
B1.14	kancelária
E1.25	sklad - pripravovňa
DE1.27	sklad odpadu
DE1.28	chodba
DE1.29	sklad

A - Komerčné priestory

Ozn.	Názov miestnosti
A1.01	služby/ obchod
A1.01a	Tech. zázemie
A1.02	služby/ obchod
A1.03	služby/ obchod
A1.04	služby/ obchod
A1.05	služby/ obchod
A1.06	služby/ obchod
A1.07	služby/ obchod
A1.07a	Tech. zázemie
A1.07b	Sklad
A1.07c	Flaskomaty
A1.09	Služby/ obchod
A1.09a	Tech. zázemie
A1.10	Odpady

B - Komunitné centrum

Ozn.	Názov miestnosti
B1.01	Kaviareň
B1.01a	Predsieň
B1.02	vstup/ sála/ šatňa
B1.03	personál - chodba
B1.04	personál - toaleta
B1.05	personál - sklad
B1.06	toaleta
B1.07	upratovačka
B1.08	Toaleta Imobilný
B1.09	toaleta
B1.10	komunitná sála
B1.11	toalety
B2.12	toalety
B2.12a	wc imobilný
B1.13	strážiarska m.
B1.14	kancelária
B1.15	wc
B1.15a	Kuchynka
B1.16	herňa
B1.16a	Hygiena
B1.17	sklad komun. sála

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIU	MALÝM NAPATÍM - PELV
1NPE,AC,50Hz,230V/TN-S	KRYTOM,IZOLÁCIU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA SKV a CCTV

- Datový rozvádzač
- Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1
- Kábel FTP 4x2xAWG24, Cat 5e, 300 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1
- Kompaktná IP kamera 8 Mpx, IR 60m, IP67
- Klientská pracovná stanica kamerového systému
- Bezdotyková čítačka kariet
- Tlačidlo pre odlokovanie unikových dverí
- Elektromechanický zámok s kontrolou uzavretia inverzný, 12V DC, 300mA, káblová prechodka a kábel
- Domáci videotelefón IP
- Vstupné tablo IP

LEGENDA EZS

- EZS ústredňa GALAXYGD-264
- Klávesnica s LCD displejom
- GSM komunikátor
- Externý modul pripojenia konvenčných slučiek
- Magnetický detektor
- Prepájacia krabica
- PIR Duálny (PIR+MW) detektor, otočná šošovka, vejár 12m/85" alebo záclona 18m/5"
- Sírénna s majákom
- Kábel FTP 4x2xAWG24, Cat 5e, 300 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1
- Kábel STP 4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LS0H, Euroclass B2ca - s1, d1, a1

ADRESOVANIE SLUČIEK

- Určuje číslo služby na pripojovacom module
- Označuje adresu modulu koncovtrátu

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERALNÝ PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kaličiňáková 3 Bratislava info@nia.sk tel: 0903 886 704	
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamin Bradfanský Mgr.art. Vili Halasda, ArtD.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovič Ing. Juraj Selvera
		Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovič
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Mierka: 1:100
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Obec: Zvolen
Miesto:	Okrúžná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môtová	Okres: Zvolen
Parcelné číslo:	reg.C 136/1/1, 136/1/229, 136/1/230, 136/1/231, 136/1/232, 136/1/511, 136/1/512, 136/1/513, 136/1/514, 136/1/574	Dátum: 04/2024
Stavebný objekt:	SO 101	Stupeň: DRS
Časť:	07.02 - SLP	
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.NP - SLP	Číslo správy
		02