



C - Vzdelávacia prevádzka

Ozn.	Názov miestnosti
C1.01	vstup
C1.01a	chodba
C1.02	klubovňa
C1.03	Toaleta verejnosť + imobilný
C1.04	sklad
C1.05	toaleta zuš
C1.06	toaleta zuš
C1.07	upratovačka
C1.08	toaleta zamestnanci
C1.09	šatňa D
C1.10	šatňa CH
C1.11	sklad
C1.12	uleňa TO
C1.13	trieda
C1.14	trieda
C1.15	trieda
C1.16	trieda
C1.17	nadietňa TO
C1.17a	zborovňa
C1.18	hudobná uleňa
C1.19	hudobná uleňa
C1.20	hudobná uleňa
C1.21	hudobná uleňa

E - ZSS pobytová forma

Ozn.	Názov miestnosti
E1.01	schody
E1.02	zadrženie
E1.03	výťah
E1.04	predsieň
E1.05	sklad
E1.06	chodba
E1.07	Sklad špin. prádla
E1.08	Sklad čist. prádla
E1.09	sklad
E1.10	sklad
E1.11	Umyvanie termoportov
E1.12	údržba -hyg
E1.13	údržba - šatňa
E1.14	údržba-dielňa
E1.15	správa - toalety
E1.16	Tech. správa objektu
E1.24	Kuch. výťah
E1.24a	príjem jedla
E1.24b	-
E1.24c	Pripravovňa
E1.24d	Sklad chladenie
E1.25	-
E1.26	šatňa s hyg.
DE1.18	zadrženie
DE1.19	schody
DE1.20	výťah
DE1.20b	Predsieň
DE1.21	chodba - zásobovanie
DE1.22	Kuch. výťah
DE1.22a	príjem jedla
DE1.22b	-
DE1.23	Sklad - Umyvanie termoportov
E1.25	kancelária
DE1.27	sklad odpadu
DE1.28	chodba
DE1.29	sklad

A - Komerčné priestory

Ozn.	Názov miestnosti
A1.01	služby/ obchod
A1.01a	Tech. zázemie
A1.02	služby/ obchod
A1.03	služby/ obchod
A1.04	služby/ obchod
A1.05	služby/ obchod
A1.06	služby/ obchod
A1.07	služby/ obchod
A1.07a	Tech. zázemie
A1.07b	Sklad
A1.07c	Flaskomaty
A1.09	Služby/ obchod
A1.09a	Tech. zázemie
A1.10	Odpady

B - Komunitné centrum

Ozn.	Názov miestnosti
B1.01	Kaviareň
B1.01a	Predsieň
B1.02	vstup/ šatňa/ šatňa
B1.03	personál - chodba
B1.04	personál - toaleta
B1.05	personál - sklad
B1.06	toaleta
B1.07	upratovačka
B1.08	Toaleta Imobilný
B1.09	toaleta
B1.10	komunitná sala
B1.11	toalety
B2.12	toalety
B2.12a	wc imobilný
B1.13	športovacia m.
B1.14	kancelária
B1.15	wc
B1.15a	Kuchynka
B1.16	herňa
B1.16a	Hygiena
B1.17	sklad komun. sala

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM (PODĽA STN 332000-4-41)	PORUCHA
2-24V, DC /IT	NORMÁLNA PREVÁDZKA	MALÝM NAPÄTÍM - PELV
230V, AC /TN-S	KRYTOM,IZOLACIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA EPS

- EPS - Požiarna ústredňa Esser FlexES control FX10
- Opticko-dymový požiarny hlásič PAM Esser série IQ8Quad
- Opticko-dymový požiarny hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhlade
- Multisenzorový opticko-dymový a teplotný požiarny hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhlade
- Termomaximálny požiarny hlásič PAM Esser série IQ8Quad na podhlade
- Multisenzorový opticko-dymový a teplotný požiarny hlásič PAM Esser série IQ8Quad + tesnenie proti vlhkosti IP43 a vyhrievací prvok
- Manuálny procesne analógový neautomatizovaný tlačidlový detektor Esser
- Optické signálne zariadenie, červený maják
- Dialkový prenos GSM
- Vedenie EPS pre hlásiče SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1
- Vedenie EPS SSKFH-V180 4x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1

OZNAČENIE POŽIARNYCH HLÁSIČOV

T/02/53/03

- Poradové číslo hlásiča v skupine hlásičov
- Poradové číslo skupiny hlásičov
- Poradové číslo kruhového vedenia v ústrední
- Označenie tlačidlového hlásiča

ORIENTÁCIA	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
	±0,000=332,57 m.n.m.	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	NIA s.r.o., Kališnickova 3 Bratislava info@nia.sk tel. 0903 886 704	
AUTOR:	NIA s.r.o., Ing. arch. Benjamin Bradňanský Mgr.art. Viliam Halada, ArtD.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jozef Čapkovič	Vypracoval: Ing. Jozef Čapkovič Ing. Juraj Sekera
Investor:	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica	Kontroloval: Ing. Jozef Čapkovič
Názov stavby:	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene	Mierka: 1:100
Miesto:	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Mŕtová	Obec: Zvolen
Parcelné číslo:	reg.C 1361/1, 1361/220, 1361/230, 1361/231, 1361/232, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574	Okres: Zvolen
Stavebný objekt:	SO 101	Dátum: 04/2024
Časť:	07.01 - EPS, HSP	Stupeň: DRS
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.NP - EPS detekčné prvky	Číslo výkresu: Číslo súpravy