

meniareň Ružová dolina

R 22

1	2	3	4	5	6	7			8
TVS	U1	Meranie	U2	Spínač pripoj.	U3	Prívod P1	Prívod P2	Spínač pripojnic 1	U4
						7.1	7.2	7.3	

3 AC 22kV, 50Hz

OTVS, PTVS, OU1, OM, OU2, OS2, OU3, OU4

VU1, VU2, VU3, VU4

TU1 1600kVA, U1 2500A, TU2 1600kVA, U2 2500A, TU3 1600kVA, U3 2500A, TU4 1600kVA, U4 2500A

SVS-08 fy EATON-HOLEC

OP1, OP2, OS1, VP1, VP2, VS1

493 TS 915 P1, 427 TS 994 P2

3 + PEN, 380V, 50Hz

S1, S2, F1, P1, P1.1, V2, C1, ITR, K2.1, P2.1, PJ1, Wh, PRÍVOD OD ZSE, R-ITR

RVS

1	2				3			4
Prívod od TVS	Prívod od ITR	Rozvádzač osvetlenie	Vývody 380/220V	Náhradné kachle	Náhl. jehlna bet. 60V	Stabil. zdroj 60V	Zdroj 60V	

2 = 60V

PNB1, PNB2, PB2, PB1, QV2, QV1, QV3, P1, P2, B60

RSK

PRÍVODOVÉ POLE 1	VÝVODOVÉ POLE 2	VÝVODOVÉ POLE 3
------------------	-----------------	-----------------

825V DC - PÔL
(660V DC - PÔL)

Q4, Q3, Q2, Q1, Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4, Q3.1, Q3.2, Q3.3, Q3.4

RB2.1+RB2.4, RB2.5+RB2.8, RB2.9+RB2.12, RB2.13+RB2.16, RB3.1+RB3.4, RB3.5+RB3.8, RB3.9+RB3.12, RB3.13+RB3.16

R825 (R 660)

N15	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7R	PU1	PU2	OPP	PU3	PU4	N8	N9R	N10	N11	N12	N13	N14
-----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

825V DC + PÔL
(660V DC + PÔL)

Q5.4, Q5.3, Q5.2, Q5.1, Q4.4, Q4.3, Q4.2, Q4.1





RB5.13+RB5.16, RB5.9+RB5.812, RB5.5+RB5.8, RB5.1+RB5.4, RB4.13+RB4.16, RB4.9+RB4.12, RB4.5+RB4.8, RB4.1+RB4.4

LEGENDA
ČIERNA FARBA - EXISTUJÚCE ZARIADENIE
FARBENÁ KRESBA - NOVÉ ZARIADENIE



900 TECHNOLÓGIA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA	
OBJEDNÁVATEĽ  BRATISLAVA		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT 		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. Nikola Grandič		PODPIS 	
ČÍSLO ZAKAZKY 8632-01			
PROJEKTANT OBJEKTU 		METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Václav Misařek		PODPIS 	
VYPRACOVAL Ing. Václav Misařek		PODPIS 	
KONTROLOVAL Ing. Jan Kahuda		PODPIS 	
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY MET-RR-DSP-C-0000-40800-903-X			
KRAJ: BRATISLAVSKÝ KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		DÁTUM 05/2023	
NÁZOV OBJEKTU MENIAREŇ RUŽOVÁ DOLINA, STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU		FORMÁT 4 x A4	
NÁZOV PRÍLOHY SCHÉMA		MIERKA ----	
		STUPEŇ PD ---	
		Č. ZAKAZKY 8632-01	
		Č. SOPRÁVY	
		Č. PRÍLOHY 903	