



EURÓPSKA ÚNIA  
Európske štrukturálne a investičné fondy  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020




MINISTERSTVO  
DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

# D-409

## 500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		<b>Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA</b>	
OBJEDNÁVATEL	 <b>BRATISLAVA</b>		
		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT	 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava		
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Nikola Grančič	PODPIS
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU	DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Krúpa	PODPIS
	VYPRACOVAL	Ing. Peter Krúpa	PODPIS
	KONTROLOVAL	Ing. Rastislav Hajach	PODPIS
	IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	MET-RR-DSP-C-D000-40900-505-X	
KRAJ: BRATISLAVSKÝ	OKRES: Bratislava II	DÁTUM	05/2023
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Ružinov		FORMÁT	
NÁZOV OBJEKTU	<b>MENIAREŇ ASTRONOMICKÁ</b>		MIERKA
			STUPEŇ PD
			DSP
			Č. ZÁKAZKY
			8632-01
NÁZOV PRÍLOHY	<b>ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ</b>		Č. SÚPRAVY
			Č. PRÍLOHY
			<b>505</b>

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Názov akcie:		Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, Meniareň Astronomická							
Objednávateľ:		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava							
Profesia:		500 Vzduchotechnické zariadenia							
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka	
1	2	3	4	5	6	dodávka	montáž	9	
Zar.č. 1 – Vetranie (chladenie) miestností transformátorov									
1.1		Ventilátor do potrubia JETLINE 315 (alebo ekvivalent), Qv=1100m3/h, dPc=260Pa, max.príkon 215W, 230V, 50Hz, IP44, hmotnosť 8,4 kg, pracovná teplota -20 až 60°C Príslušenstvo: priestorový termostat RTR 6705 (alebo ekvivalent), nastaviteľný rozsah teplôt od +5°C do +60°C, inštalácia na stenu, krytie IP30	kpl	3					
1.2		Požiarny stenový uzáver FDML 400x300-.41 TPM 130/17 so servopohonom 24 V AC/DC s termoelektrickým aktivačným zariadením s optickým hlásičom dymu ORS 142K a napájacou jednotkou ZPN-10-24 (napätie zostavy 230V AC)(alebo ekvivalent)	kpl	1					
1.3		Požiarny stenový uzáver FDML 200x300-.41 TPM 130/17 so servopohonom 24 V AC/DC s termoelektrickým aktivačným zariadením s optickým hlásičom dymu ORS 142K a napájacou jednotkou ZPN-10-24 (napätie zostavy 230V AC)(alebo ekvivalent)	kpl	1					
Zar.č. 2 – Vetranie (chladenie) rozvodne									
2.1		Ventilátor na stenu HXBR/6-400 (alebo ekvivalent), Qv=2200m3/h, dPc=40Pa, max.príkon 124W, 230V, 50Hz, IP54, hmotnosť 9 kg, pracovná teplota -40 až 50°C, hmotnosť 9kg Príslušenstvo: priestorový termostat RTR 6705 (alebo ekvivalent), nastaviteľný rozsah teplôt od +5°C do +60°C, inštalácia na stenu, krytie IP30	kpl	2					
Zar.č. 3 – Ovetranie miestnosti batérii									
3.1		Protidažďová žalúzia PZ ZN 200x200 so sitom a montážnym rámikom	ks	1					
Montážny materiál									
		Štvorhranné potrubie sk. I s obojstranným pozinkovaním	kpl	1					
		Kruhové potrubie sk. I s obojstranným pozinkovaním	kpl	1					
		Protidažďové žalúzie	kpl	1					
		Ručné regulačné klapky	kpl	1					
		Tlmiče hluku	kpl	1					
		Komunikačné káble	kpl	1					
		Montážny, závesný, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1					

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

<b>Názov akcie:</b>		Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, Meniareň Astronomická							
<b>Objednávateľ:</b>		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava							
<b>Profesia:</b>		500 Vzduchotechnické zariadenia							
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka	
						dodávka	montáž		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Lešenie ľahké hliníkové pojazdné	kpl	1					
		Oživenie	kpl	1					
		Doprava	kpl	1					
		<b>Horeuvedené komponenty je možné nahradiť prvkami s porovnateľnými technickými a výkonovými parametrami</b>							