

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu

OU-BA-OSZP3-2024/293580-012

Bratislava

17. 12. 2024



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

vo veci uskutočnenia objektov vodnej stavby – ev. č. 8281

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie vo veci uskutočnenia objektov vodnej stavby vydané pre žiadateľa Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava na uskutočnenie objektov vodnej stavby s názvom: „501 Odvodnenie električkovej trate O Ú ŽP voda, 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 – 0,120 el. trate, 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. – Krina ul., m 0,120 -0,570 el. trate, 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 -0,920 el. trate, 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 -0,660 el. trate, 517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate, 518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate, 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám., - Krížna ul. Km 0,120 -0,570 el. trate, 523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici, 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská“ v rámci hlavnej stavby „Modernizácia električkových tratí-Ružinovská radiála“ na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 22205/1, 22215/2, 1236/25, 15650/4, 1090/1, 1235/127, 3184/203, 3184/201, 15294/289, 15284/122, 1197/105, 1234/138, 3184/168, 3184/177, 15294/9, 15294/277, 15600/4, 22850/2, 3184/129, 3193/24, 3184/2, 1222/27, 15568/67, k.ú. Ružinov, „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-474/54, 7-474/53, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 1-15568, 1-15290, 1-15293/1, 1-15291, 7-461, 7-474/55, 7-474/58, 7-474/81, 7-481 k.ú. Ružinov, „C-KN“ parc. č. 21283/1, 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7 k. ú. Nivy, „E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy, „C-KN“ parc. č. 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2 k. ú. Staré Mesto, „E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto.

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva stavebníkovi:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

I. p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie objektov vodnej stavby s názvom: „501 Odvodnenie električkovej trate O Ú ŽP voda, 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km

0,000 – 0,120 el. trate, 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. – Krína ul., m 0,120 -0,570 el. trate, 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 -0,920 el. trate, 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 -0,660 el. trate, 517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate, 518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate, 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Krížna ul. Km 0,120 -0,570 el. trate, 523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici, 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská“ v rámci hlavnej stavby „Modernizácia električkových tratí- Ružinovská radiála“ na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 22205/1, 22215/2, 1236/25, 15650/4, 1090/1, 1235/127, 3184/203, 3184/201, 15294/289, 15284/122 , 1197/105, 1234/138, 3184/168, 3184/177, 15294/9, 15294/277, 15600/4, 22850/2, 3184/129, 3193/24, 3184/2, 1222/27, 15568/67, k.ú. Ružinov, „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, , 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-474/54, 7-474/53, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 1-15568, 1-15290, 1-15293/1, 1-15291, 7-461, 7-474/55, 7-474/58, 7-474/81, 7-481 k.ú. Ružinov, „C-KN“ parc. č. 21283/1, 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7 k. ú. Nivy, „E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy, „C-KN“ parc. č. 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2 k. ú. Staré Mesto, „E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier v 05/2023.

Účel stavby: Rekonštrukcia verejnej kanalizácie a vodovodnej prípojky

Predmetom povolenia sú objekty vodných stavieb:

501 Odvodnenie električkovej trate OU ŽP voda

- SO 501 Odvodnenie električkovej trate, Americké námestie (vetvy „A“)
- SO 501 Odvodnenie električkovej trate, Krížna ul. km 0,330 - 0,570 Vazovova ul. (vetvy „B“)
- SO 501 Odvodnenie električkovej trate, km 0,570 - 0,920 Krížna ul. (vetvy „C“)
- SO 501 Odvodnenie električkovej trate, km 2,500 - 4,988 Ružinovská ul. (vetvy „D“)

A0 - potrubie: DN160; 10,29 m, šachta: DN400 plast 1 ks

A1 - potrubie: DN160; 35,91 m šachta: DN400 plast 2ks

A1' - potrubie: DN160; 47,58 m šachta: DN400 plast 2ks

A1-1 - potrubie: DN160 ;14,21 m šachta: DN400 plast 1 ks

A1'-1 - potrubie: DN160; 17,40 m šachta: DN400 plast 1 ks

A2 - potrubie: DN200 ; 31,02 m šachta: DN800 plast 1 ks

A2-1 - potrubie: DN200; 32,47 m šachta: DN800 plast 3 ks

A3 - potrubie: DN200; 21,73 m šachta: DN800 plast 2 ks

A3-1- potrubie: DN200; 11,55 m šachta: DN800 plast 2 ks

A4 - potrubie: DN200; 163,01 m šachta: DN800 plast 6 ks

B1 - potrubie: DN200; 84,96 m, šachta: DN800 plast 3 ks

B2 - potrubie: DN200; 39,66 m , šachta: DN800 plast 2 ks

B3 - potrubie: DN200 ; 40,29 m , šachta: DN800 plast 2 ks

B4 - potrubie: DN200 ; 27,62 m , šachta: DN800 plast 1 ks

B5 - potrubie: DN200 ; 23,17 m, šachta: DN800 plast 1 ks

B6 - potrubie: DN200; 32,62 m , šachta: DN800 plast 3 ks

B6-1 - potrubie: DN200; 43,51 m, šachta: DN800 plast 3 ks

C1- potrubie: DN200; 77,19 m , šachta: DN800 plast 3 ks

C1-1- potrubie: DN2;00 66,17 m, šachta: DN800 plast 7 ks

C2 - potrubie: DN200; 119,57 m, šachta: DN800 plast 3 ks

C3 - potrubie: DN200 ;111,59 m , šachta: DN800 plast 4 ks

C4 - potrubie: DN200; 32,24 m , šachta: DN800 plast 1 ks

V DN100 27,22 m

D0- potrubie: DN400 99,76 m DN1000 betón 5 ks

D1- potrubie:

-DN160 244,24 m DN400 plast 6 ks

-DN160 7,65 m DN600 plast 1 ks

-DN200 3,95 m DN600 plast 1 ks

D2- potrubie:

-DN160 49,54 m DN400 plast 3 ks

-DN160 7,65 m DN600 plast 1 ks

-DN200 3,94 m DN600 plast 1 ks

D3- potrubie:

-DN160 219,28 m DN400 plast 9 ks

-DN160 7,46 m DN600 plast 1 ks

-DN200 3,95 m DN600 plast 1 ks

D4 -DN200 69,29 m DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D5- potrubie: DN200 21,05 m šachta: DN800 plast 1 ks

DN1000 betón 1 ks

D5'- potrubie: DN200 28,32 m šachta: DN800 plast 1 ks

DN1000 betón 1 ks

D5'-1- potrubie: DN200 8,45 m šachta: DN800 plast 1 ks

D6 - potrubie: DN200 122,74 m šachta: DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D6-1 - potrubie: DN200 98,11 m šachta: DN800 plast 3 ks

D7 - potrubie: DN200 62,27 m šachta: DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D7-1- potrubie: DN200 18,69 m šachta: DN800 plast -

D8- potrubie: DN200 148,90 m šachta: DN800 plast 4 ks

DN1000 betón 1 ks

D8-1 - potrubie: DN200 14,46 m šachta: DN800 plast 1 ks

D9 - potrubie: DN200 107,22 m šachta: DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D10 - potrubie: DN200 197,46 m šachta: DN800 plast 6 ks

DN1000 betón 1 ks

D10-1 - potrubie: DN200 34,04 m šachta: DN800 plast 1 ks

D11 - potrubie: DN200 236,74 m šachta: DN800 plast 6 ks

DN1000 betón 1 ks

D11-1 - potrubie: DN200 6,63 m šachta: DN800 plast 1 ks

D12 - potrubie: DN200 126,69 m šachta: DN800 plast 4 ks

DN1000 betón 1 ks

D12-1- potrubie: DN200 26,93 m šachta: DN800 plast 1 ks

D13- potrubie: DN200 120,03 m šachta: DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D13-1- potrubie: DN200 38,33 m šachta: DN800 plast 1 ks

D14- potrubie: DN200 107,23 m šachta: DN800 plast 3 ks

DN1000 betón 1 ks

D15- potrubie: DN200 235,05 m šachta: DN800 plast 5 ks
DN1000 betón 1 ks

D16 - potrubie: DN200 97,69 m šachta: DN800 plast 2 ks
DN1000 betón 1 ks

D16-1- potrubie: DN200 43,97 m šachta: DN800 plast 2 ks
D17 - potrubie: DN200 51,54 m šachta: DN800 plast 2 ks
DN1000 betón 1 ks

D18- potrubie: DN200 149,62 m šachta: DN800 plast 3 ks
DN1000 betón 1 ks

D18-1- potrubie: DN200 71,24 m šachta: DN800 plast 2 ks

Hlavnou časťou odvodnenia je pozdĺžne drenážne potrubie osadené v električkovom spodku, v osi koľajiska, prípadne po oboch stranách koľajiska. Do tohto potrubia sú zaúst'ované aj prípojky od vpustov na koľajisku, koľajových odvodňovačov a odvodňovačov výhybiek. Odvodnenie električkovej trate, Americké námestie.

V tomto úseku sa jedná o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich prípojok. Pokiaľ je jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy (Americké námestie pri parku), budú prípojky od vpustov vybudované nové so zaústením do preložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS. Odvodnenie električkovej trate. Križna ul. km 0.330-0,570 Vazovova ul. V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich prípojok. Pokiaľ bude jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy (križovatka Vazovova-Križna), budú prípojky od vpustov vybudované nové so zaústením do pre-ložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS. Odvodnenie električkovej trate, km 0.570-0,920 Križna ul. V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich. Pokiaľ bude prípojok. (križovatka Vazovova-Križna), budú prípojky jestvujúca kanalizácia prekladaná do novej trasy od vpustov vybudované nové so zaústením do pre-ložených úsekov-vetiev kanalizácie, prevažne v správe BVS.

Odvodnenie električkovej trate, km 2,500-4,988 Ružinovská ul.

V tomto úseku sa jedná prevažne o odvodnenie električkového spodku pozdĺžnou drenážou s využitím jestvujúcich prípojok od jestvujúcich koľajových odvodňovačov. V miestach, kde budú osadené odvodňovače do nových polôh (staničení), budú zrealizované nové prípojky s vyústením prevažne do jestvujúcich potrubí odvodnenia komunikácie, s následným pripojením na dažďovú kanalizáciu v správe OSK. V mieste križovania električkovej trate s ul. Bajkalská bude znížená niveleta koľajiska o cca 0,8-1,0 m. Keďže sa jedná o lokalitu, ktorá už v súčasnom stave je umelo vytvorenou terénou depresiou, je vysoko hladina spodnej vody, v tomto úseku bude umiestnená železobetónová vaňa.

510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 -0,120 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

betón - DN1000/1500

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 56,5 m

V rámci modernizácie el. trate je potrebná úprava exist. kanalizačných šacht vybudovaním nového vstupného komína s umiestnením poklopu mimo koľaje. Do jestvujúcej kanalizácie je potrebné napojiť prípojky z nových uličných vpustov, ktorých poloha vyplývala z návrhu nových sklonových pomerov v komunikácii Špitálska ul. Pripojenie je riešené viacerými spôsobmi vyplývajúcimi z polohy UV. Niektoré UV, ktorých nová poloha nie je v blízkosti jestvujúcich prípojok, sú pripojené priamo do jestvujúceho zberača útesom do steny potrubia. Tri UV sú navrhnuté prietočne vzhľadom na fakt, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadne jestvujúce prípojky, do ktorých by mohli byť napojené. Týmto spôsobom sú pospájané dva alebo tri uličné vpusty so spoločným odtokom napojeným do najbližšej jestvujúcej prípojky.

511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. - Križna ul., km 0,120-0,570 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 334,6 m

OLS - DN400 (chráničky) v celkovej dĺžke 25,0 m

Nakoľko poklopy kanalizačných šacht zasahujú do koľajovej trate električiek, musí byť v rámci modernizácie zrealizovaná úprava šacht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate a súčasne ochránený exist. potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu výstavby, ako aj prevádzky el. trate. V ulici Americké nám. sú v pôvodnej koľajovej trati na kanalizácii zriadené kanalizačné šachty, na ktorých musí byť zrealizovaná výmena vstupných poklopov za nové, s ich výškovou úpravou podľa nivelety navrhovanej komunikácie. V Odborárskom námestí je trasa kanalizácie vedená pod koľajiskom, kde je v križovatke ulíc Sasinková - Májkova na kanalizácii umiestnená sútoková šachta, ktorej poklop zasahuje do navrhovanej koľajovej trasy. Potrubný rozvod kanalizácie v dimenzii DN400/600 pokračuje v Križnej ulici, kde je vedený zväčša v budúcom električkovom páse. Na tomto úseku kanalizácie sú zriadené revízne šachty v počte 6 ks. Na týchto lachtách musí byť zrealizovaná prava z rozšírením vnútorného priestoru šachty nad šachtovým dnom a vybudovania nového vstupného komína priemeru e 1000 mm.

512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Križnej ulici, km 0,570-0,920 el. trate

Materiál a profil kanalizácie :

PP - DN200 (prípojky) v celkovej dĺžke 329,5 m

OSL - DN400 (chráničky) v celkovej dĺžke 25,5 m

Nakoľko poklopy kanalizačných sieu de koľajovej trate električiek, musí byť v rámci modernizácie zrealizovaná úprava šacht a poklopov mimo koľajiska električkovej trate a súčasne ochránený exist. potrubný rozvod proti dynamickému zaťaženiu mechanizmov po dobu výstavby, ako aj prevádzky el. trate Úprava šacht bude pozostávať zo zšírenia ich vnútorného priestoru nad šachtovým dnom a šachtového dna s ponechaním kynety, vybudovania nového vstupného komína priemeru o 1000 mm.

515 Preložka kanalizácie DN 300 v Križnej ulici, km 0,630-0,660 el. trate

Profil a dĺžka potrubia :

splašková kanalizácia – DN250 mm – 9,37 m

splašková kanalizácia – DN300 mm – 32,13 m

Vzhľadom na nové dopravné riešenie a plánovanú výsadbu stromového porastu v Križnej ulici je riešený návrh na preložku existujúcej prípojky kanalizácie z bytového domu vyvedenú z objektu približne v mieste staničenia 0,625 km el. trate. Vzhľadom na to, že pôvodný rozvod je vedený pod novými parkovacími plochami, medzi ktorými sa uvažuje s výsadbou stromového porastu ako aj stĺpom trakčného vedenia, musí byť tento kanalizačný rozvod preložený pod navrhovanú komunikáciu, aby bol chránený proti koreňovému systému stromov. Nová preložka kanalizačnej prípojky bude hneď pri obvodovom múre budovy napojená na jestvujúc potrubie kanalizácie DN250, vyúsťujúce z objektu. Po cca 1,5m je potrubie odklonené z priamej trasy a obchádza navrhovaný stĺp trakčného vedenia. V šachte Š2 je trasa zalomená a pokračuje rovnobežne s el. traťou do šachty Š1, ktorá je navrhnutá v mieste pôvodnej trasy kanalizácie a bude do nej zaústená aj jestvujúca prípojka z ďalšieho objektu. Ďalej preložka kanalizácie pokračuje v pôvodnej trase pričom sa starý rozvod vymení za nové potrubie a kanalizácia bude napojená do jestvujúceho vtokového otvoru v šachte hlavného zberača kanalizácie DN500/700 umiestneného pod el. traťou.

517 Ochrana vodovodnej prípojky v Križnej ulici, km 0,665 el. trate

Profil vodovodu : DN32 mm

Materiál vodovodu : polyetylén

Dĺžka potrubia : 37,8 m.

Súčasťou modernizácie el trate je riešená úprava komunikácie a chodníkov v Križnej ulici s výsadbou stromového porastu. Nakoľko prekoreňovacie bunky stromov zasahujú do existujúcich vodovodných prípojok, projektová dokumentácia rieši návrh na výmenu potrubného rozvodu prípojok s ich ochranou, v súlade so stanoviskom BVS. Výmena potrubného rozvodu pozostáva z obnaženia (výkopu) existujúceho potrubia jednotlivých prípojok vody, jeho demontáže v trase od pôvodného uzáveru v mieste napojenia na exist. vodovod DN250 až po samotný bytový dom. V mieste pôvodnej trasy prípojky (označené P1 až P5) bude na dno výkopu osadená chránička zo sklolaminátových rúr v dimenzii DN150 mm, do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastových rúr (PE, PPr)

v dimenzii pôvodného potrubia prípojky (DN32), Nové potrubie bude prepojené na pôvodný domový uzáver, resp. existujúce potrubie studenej vody vstupujúce do objektu bytového domu.

518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate

Profil vodovodu : DN32 mm

Materiál vodovodu : polyetylén

Dĺžka potrubia celkom : 22,5 m

Súčasťou modernizácie el. trate je riešená úprava komunikácie a chodníkov v Krížnej ulici s výsadbou stromového porastu. Nakoľko prekoreňovacie bunky stromov zasahujú do existujúcich vodovodných prípojok, projektová dokumentácia rieši návrh na výmenu potrubného rozvodu prípojok s ich ochranou, v súlade so stanoviskom BVS. Výmena potrubného rozvodu pozostáva z obnaženia (výkopu) existujúceho potrubia jednotlivých prípojok vody, jeho demontáže v trase od pôvodného uzáveru v mieste napojenia na exist. Vodovod DN200 až po samotný bytový dom. V mieste pôvodnej trasy prípojky (označené P1 –P3) bude na dno výkopu osadená chránička zo sklolaminátových rúr v DN150 do ktorej bude vsunuté nové potrubie z plastových rúr (PE, PPr) v dimenzii pôvodného potrubia prípojky. Nové potrubie bude prepojené na pôvodný domový uzáver, resp. existujúce potrubie studenej vody vstupujúce do objektu bytového domu.

519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám. - Križna ul., km 0,120-0,570 el. trate

Profil vodovodu : DN100, DN200

Materiál vodovodu : Tvárna liatina (TvL)

Dĺžka potrubia : DN100 – 164,0 + 34,0 = 198,0 m.

DN200 – 17,5 m

Úsek Americké námestie

V rámci nového smerového vedenia el. trate musí byť preložený existujúci vodovod DN100, ktorého pôvodná trasa je vedená popri krajnici cesty v Americkom námestí vpravo v smere staničenia. V súlade so stanoviskom BVS je riešený návrh na preložku vodovodného potrubia (vetva V1) mimo základy pre stĺpy trakčného vedenia. Navrhovaná preložka bude napojená na exist. vodovod vedený v komunikácii popri Lekárskej fakulte UK (LF UK), v mieste napojenia bude osadený nový uzáver. Od bodu napojenia preložka vodovodu vedie v súbehu s el. traťou a ďalej pokračuje s prepojením na pôvodný vodovod DN100 pred križovatkou ulíc Sasinkova Záhradnícka. Z navrhovanej preložky vodovodu budú cez navŕtavacie pásy vysadené odbočky pre napojenie pôvodných prípojok.

Úsek Odborárske námestie

Na základe požiadavky BVS je súčasne navrhnutá výmena úseku existujúceho vodovodu DN200 (vetva V3) v križovatke ulíc Križna - Májkova, ktorý pokračuje do Májkovej ulice. Výmena potrubného rozvodu bude zrealizovaná od napojenia na existujúci vodovod DN200 (DN250), vedený v komunikácii Krížnej ul. (vpravo v smere staničenia el. trate). Od bodu napojenia za jestvujúcim uzáverom, potrubný rozvod križuje električkovú trať, v mieste ktorej bude potrubie uložené v chráničke DN400 z OSL rúr a následne v chodníku Májkovej ulice bude prepojené na pôvodný vodovod. Za chráničkou a pripojením na jestvujúci rozvod vod DN200 (vedený vľavo v Krížnej ulici v smere staničenia) bude na trase preložky vodovodu osadený podzemný hydrant DN80, opatrený uzáverom so zemnou súpravou a poklopom.

Úsek križovatka ul. Križna - Vazovova

V križovatke ulíc Križna - Vazovova v súčasnosti križujú električkovú trať existujúce rozvod vodovodu profilu DN100, ktoré musia byť v súlade s požiadavkou BVS ochránené, resp. preložené mimo koľajiska. Potrubie vodovodu vedené do Vazovovej ul. bude preložené (ver V2) mimo koľajisko. V súlade s požiadavkou BVS je prekladané potrubie prepojené až vodovod DN200, vedený vpravo Krížnej ulice. V mieste križovania s el. traťou bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN200 s následným prepojením exist. vodovodu DN100 vedený vľavo v Krížnej ulici. Pôvodný rozvod vodovodu DN100 vedený v Krížnej ulici v smere staničenia bude v mieste križovania s el. traťou ochránený poľenou chráničkou z oceľových rúr DN300.

520 Ochrana vodovodu v Krížnej ulici v km 0,570-0,920 el. trate

Profil vodovodu : DN100, DN200, DN400

Materiál vodovodu : Tvárna liatina (TvL)
Dĺžka potrubia : DN100 – 174,2 m
DN200 – 34,0 m
DN400 – 27,0 m

Úsek-ľavostranný vodovod v križovatke ul. Križna - Vazovova V súlade s požiadavkou BVS je riešený návrh na ochranu existujúceho vodovodu D vedený vľavo Križnej ulice, ktorý križuje el. trať smerujúcu do Vazovovej ulice. Existujúce potrubie vodovodu bude pod koľajiskom ochránené, vloženie potrubia do polenej chráničky oceľových rúr DN300, celkovej dĺžky 20 m.

Usek-ľavostranný vodovod v Križnej ul.

Nakoľko trasa existujúceho vodovodu DN100 vedeného cez zastávku Križna a je v tesnej blízkosti upravovanej trasy el trate v súlade so stanoviskom BVS musí byť potrubie preložené mimo koľajovej trate. Navrhovaná preložka (vetva VI) začína napojením na existujúce potrubie za miestom odbočky vodovodu do Bernolákovej ulice. Od bodu napojenia je prekladané potrubie vedené v ostrovčeku popri komunikácii, vo vzdialenosti cca 2,5 m od osi koľaje č. 1. Z prekladaného vodovodu budú vysadené odbočky s uzáverom pre napojenie pôvodných domových prípojk, Vetva V1 končí napojením na prekladané potrubie. Podkolibského vodovodu DN400 (vetva V2) vedené ho v križovatke s Legionárskou ulicou. Na trase preložky vodovodu budú osadené dva požiarne hydranty DN80 v podzemnom vyhotovení, ktoré budú osadené v miestach pôvodných hydrantov.

Podkolibský vodovod DN400 v križovatke ulíc Križna - Legionárska

V križovatke ulíc Križna Legionárska je v súčasnosti vedený exist. vodovod DN400, na ktorom je v koľajisku vybudovaná armatúrna šachta. V tejto šachte je na vodovod DN400 prepojené potrubie DN100 vedúce zo strany od Vazovovej ul. a potrubie rozvodu vody DN200 vedeného v Križnej ul. smer Trnavské mýto. V súlade so stanoviskom BVS bude armatúrna šachta v celom rozsahu demontovaná a jama zasypaná, tak isto bude zrušené prepojovacie potrubie DN200 privedené do šachty a prepojené na vodovod DN400. V križovatke bude vybudovaná preložka vodovodu DN400, z ktorého budú vysadené odbočky pre napojenie existujúcich, resp. prekladaných vodovodov DN100 a DN200 v Križnej ulici. V mieste križovania s el. traťou bude potrubie uložené v chráničke z OLS rúr DN600. Súčasne je navrhnuté nové prepojenie exist. vodovodu DN200 z pravej strany Križnej ul. a DN200 vedeného v Križnej ulici smerom na Trnavské mýto na vodovod DN400. Napojenie bude zrealizované cez odbočné tvarovky (T-kus) DN400/200 pre vodovod z Križnej ul. (prepojenie dĺžky 15,0 m Vetva V4), resp. odbočku DN400/200 s prepojením na vodovod DN200 (Vetva V3) dĺžky cca 19 m na pokračujúci v smere Trnavské mýto. V miestach napojenia týchto rozvodov, ako aj na rozvode DN400 budú osadené sekčné uzavery. Armatúrna šachta ako aj privody do nej budú v celom rozsahu demontované až po miesta napojenia navrhovaných preložiek.

523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici

Materiál kanalizácie : polypropylén (PP) rúry

Profil a dĺžka potrubia : dažďová kanalizácia – DN200 mm – 374,3 m

dažďová kanalizácia – DN300 mm – 958,7 m

Ochrana exist. potrubia : chránička z OLS rúr DN500 – 2x 10 m

cestné panely – 18 ks

Pre odvádzanie dažďových vôd z komunikácie mimoúrovňovej križovatky s Bajkalskou ul. je riešený návrh na vybudovanie nového potrubného rozvodu kanalizácie v dimenzii DN300 s napojením do jestvujúcej kanalizácie DN800. Pri dlhotrvajúcom výdatnom daždi už kapacita jestvujúcej kanalizácie prestáva byť dostatočná, preto je na navrhovanom rozvode v šachte Š1 navrhnutá spätná klapka, ktorá sa pri zvýšení hladiny vody v jestvujúcom potrubí uzavrie a neprepustí vodu do vytiaženého hlavného zberača. Po uzavretí spätnej klapky sa hladina vody na začiatku úseku vetvy D1 začne zdvíhať až po sútokovú šachtu SŠ, v ktorej je navrhnutý prepád do drenážnej kanalizácie el. trate s odtokom (vetva D3) do retenčnej nádrže s čerpacou stanicou s regulovaným odtokom. Do novej kanalizácie sú navrhnuté nové prípojky z uličných vpustov DN200, ktoré budú vymenené za nové v pôvodnej polohe. Do kanalizácie budú napojené aj prípojky DN200 z drenáže el. trate.

Križovanie vetiev D2 a D3 s električkovou traťou bude počas jej výstavby vyriešené nasledovne: v šírke el. trate budú nad potrubia uložené betónové cestné panely, ktoré budú chrániť novú vybudovanú kanalizáciu pred poškodením od mechanizmov. V tomto mieste je el. teleso uložené v betónovej vani, ktorá tak ako aj celá trať bude vybudovaná z oboch strán až po miesto križovania. Potom budú panely odstránené a vybuduje sa obetónovanie potrubia ako ochrana od trate, dynamického zaťaženia električkových tratí. Toto obetónovanie bude z časti súčasťou betónovej

vane el. trate, preto treba práce na týchto dvoch objektoch zosúladiť a vykonať s maximálnou opatrnosťou, aby sa nová kanalizácia nepoškodila.

V súlade s požiadavkou hlavného bola navrhnutá preložka kanalizácie DN300 vyvolaná rozšírením cesty a navrhnutím nových uličných vpustov v km cca 3,0-3,75 el. trate. Navrhovaná kanalizácia bude z väčšej časti vedená v pôvodnej polohe a trase s napojením nových uličných vpustov, iba šachty Š24-Š27 sú navrhnuté v nových polohách vzhľadom na fakt, že jestvujúce šachty a trasa kanalizácie boli v kolízii s novými uličnými vpustami a bolo by obtiažne zrealizovať z nich prípojky.

590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská

Architektonicko-stavebné riešenie Nový objekt čerpacej stanice sa skladá z dvoch navzájom prepojených retenčných nádrží, ktoré zadržiavajú dažďovú vodu z tratívodného systému elektrickej trate a prívodných dažďov spôsobujúcich zaplavovanie komunikácie vrátane elektrickej trate pod mostom Bajkalská a z čerpacej šachty (CS) - kruhovej nádrže, v ktorej je uložená technológia. Obe nádrže sú riešené ako prefabrikované podzemné nádrže. Funkčné a dispozičné riešenie vyplýva z technológie. Objekt retenčnej nádrže je riešený ako skladaný certifikovaný prefabrikovaný výrobok z vodostavebného betónu. Retenčná nádrž sa skladá z dvoch prefabrikovaných konštrukcií obdĺžnikového tvaru. Nádrž je uložená na základovú monolitickú železobetónovú Čerpacia šachta je prefabrikovaná železobetónová kruhová nádrž zložená z dna, skruží a dosky hrúbky.

Obidve retenčné nádrže sú z prefabrikovaných železobetónových dielov, zložených zo stredných a krajných prvkov nádrží vodotesne spojených. Čerpacia stanica je prefabrikovaná železobetónová kruhová nádrž zložená z dna, skruží a zákrytovej dosky. Nádrž a čerpacia stanica je založená na základových monolitických, železobetónových doskách.

Elektroinštalácia v objekte ČS začína v rozvážači RČS, odkiaľ sú pripojené elektrické zariadenia zabezpečujúce jej prevádzku. Rozvážač čerpacej stanice RCS bude pripojený káblovou prípojkou.

Technologická časť projektu rieši návrh čerpacej šachty, umiestnenie čerpadiel, potrubie výtlaku od čerpadiel po výtláčne potrubie. Výtláčne potrubie čerpadiel bude spoločné. Jednotlivé potrubia čerpadiel budú do neho zaústené v priestore ČS. Výtlak každého čerpadla bude vybavený uzatváracím ventilom a spätnou klapkou. Všetky potrubia v čerpacej stanici budú

navrhnuté kovové z materiálu nehrdzavejúca oceľ v príslušných dimenziách. Súčasťou riešenia strojnotechnologickej časti je aj spôsob ovládania čerpadiel čerpacej stanice, zariadenie signalizácie režimu prevádzky a porúch, návrh čerpaceho režimu. Chod čerpadiel bude riadený hladinovými plavákovými spínačmi.

Podmienky povolenia I:

- 1.) Stavba sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier.
 - 2.) Dodávateľ vodnej stavby bude určený výberovým konaním.
 - 3.) Stavebník oznámi stavebnému úradu dodávateľa stavby do 15 dní od skončenia výberového konania v súlade s § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - 4.) Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
 - 5.) Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - 6.) Termín ukončenia stavby je do 24 mesiacov od jej začatia.
 - 7.) Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní odo dňa začatia stavby.
 - 8.) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto stavbu uskutočňuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby
 - meno stavebného dozoru.
- Štítok nechať až do ukončenia stavby.

- 9.) Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník.
- 10.) Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete.
- 11.) Nad potrubiami dažďovej kanalizácie a vodovodnými potrubiami a ich objektmi je zákaz budovať nadzemné alebo podzemné objekty a výsadba hlboko koreniacich drevín a porastov.
- 12.) Pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 13.) Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, budú ihneď zo stavby vyvezené. Prepravu, úpravu a zneškodnenie odpadov vykoná osoba oprávnená na túto činnosť.
- 14.) Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
- 15.) Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
- 16.) Stavebník je povinný dodržať podmienky a pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré sú uvedené v ich stanoviskách a vyjadreniach k vodoprávnemu konaniu.
- 17.) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
- 18.) Návrh na vydanie kolaudačného konania podľa § 79 stavebného zákona podáva stavebník.
- 19.) V kolaudačnom konaní je potrebné predložiť doklad o likvidácii odpadu alebo jeho vyvezení na riadenú skládku.
- 20.) Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa §§ 17, 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a potvrdenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako správcu digitálnej technickej mapy mesta o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Pri príprave podkladov k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín venovať pozornosť ekologickým funkciám drevín ako potenciálneho biotopu chránených druhov živočíchov, okrem vtákov aj možnej prítomnosti chránených druhov hmyzu; uvedené záujmy zohľadniť pri výrube predmetných stromov a ich povolený výrub uskutočniť mimo vegetačného a hniezdného obdobia tak, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na faunu.

- Dreviny v blízkosti stavby chrániť v zmysle STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia drevín, nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny realizovať hneď po skončení stavebných prác.

- Odporúčame druhovú skladbu drevín v projekte sadových úprav ešte pred územným konaním konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR, Regionálnym centrom ochrany prírody v Bratislave a predložiť spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu výrubu drevín ako návrh náhradnej výsadby.

- Doplniť hlukový štúdiu o

- # hodnoty dopravného hluku na kritických podlažiach bytových domov v okolí trate,

- # predpokladané konkrétne hladiny hluku z električiek po vykonaní rekonštrukcie trate vrátane protihlukových úprav,

- # zhodnotenie hluku z električiek v nočnej dobe na uvedených miestach (tj. aj na kritických podlažiach).

- Rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (štátna vodná správa) bod 6.1.

- Zaoberať sa požiadavkami Hlavného mesta SR- Bratislavy (bod.9.1), v prípade možnej realizácie daných požiadaviek, zapracovať ich do dokumentácie pre územné stavebné konanie.

- Rešpektovať podmienku Dopravného úradu (bod 10.1.) t.j.: najvyšší bod stavebných objektov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách (komíny, bleskozvod, anténové systémy a pod.), ostatných zariadení umiestnených v riešenom území (stožiare verejného osvetlenia, dopravného značenia, reklamné zariadenia a pod.), maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri výstavbe nepresiahne výšku 172 m n. m.

- Predmetný zámer prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých komunikácií a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.

- Vyhovieť požiadavkám dotknutej verejnosti, s ktorými navrhovateľ súhlasil (uvedené v časti Doplnujúce informácie v súlade s § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní) a naďalej sa zaoberať pripomienkami dotknutej verejnosti, uplatnenými v rámci zisťovacieho konania, opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v zákone, zväžiť a zapracovať do dokumentácie pre územné/stavebné konanie.

- Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona.

- Dodržať a realizovať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie navrhnuté v kapitole IV. 10 zámeru.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o nej bolo právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia.

2. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Majetkovoprávne vzťahy:

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15554/500, 1-15555, 1-15556, 1-15559/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-474/54, 7-474/53, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 7868 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 1-15568, a reg. „C-KN“ parc. č. 15600/4, 22850/2, 3184/129, 3193/24, 3184/2, 1222/27, 15568/67, k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 1201 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 1-15290, 1-15293/1 k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 9504 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 22205/1, 22215/2 k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 326 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 1236/25, 15650/4 k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 1 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100 k. ú. Nivy sú podľa LV č. 4288 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 21915, 22851/6, 22851/7 k. ú. Nivy sú podľa LV č. 797 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto sú podľa LV č. 8925 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2 k. ú. Staré Mesto sú podľa LV č. 1656 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 15293/101 k. ú. Nivy je podľa LV č. 5364 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 1090/1 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 2684 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 1235/127 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8823 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 1-15291 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8090 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 7-461 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 6132 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 3184/203 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9602 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 3184/201 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9601 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 15294/289 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 2866 vo vlastníctve Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková 4, 82101 Bratislava
Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 15284/122 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9231 vo vlastníctve Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 1197/105, 1234/138, 3184/168 k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 6430 vo vlastníctve Bartošová Alena, Nové Košariská 151, 900 42 Dunajská Lužná

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 3184/177 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9567 vo vlastníctve Makky Oto r. Makky, Geologická 11884/1B, Bratislava, 821 06, Lappyová Izabela r. Szabóová, Padlých hrdinov 10227/22, Bratislava, 821 06, Sališová Eva r. Lappyová, Ing., Padlých hrdinov 20, Bratislava, 821 06, Barčová Eva r. Babbová, Ing., Amurská 10408/13, Bratislava, 821 06, Lappy Tibor r. Lappy, Amurská 15, Bratislava, 821 06, Orban Oto r. Orban, MVDr., Veterná 6, Prešov, 080 01, Orbánová Margita r. Rózsová, Staromlynská 6, Bratislava 821 06, Koščová Eva r. Bartková, MUDr., Na Hrebienku 1493/13, Bratislava, 811 02, Orban Ladislav r. Orban, Krajinská 71, Bratislava 821 06, Andrejčáková Katarína r. Bartková, MUDr., Štrbská 1067/1, Košice 040 01, Makky Dionýz r. Makky, Kazanská 11297/44, Bratislava 821 06

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 7-474/55 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8055 vo vlastníctve Weiss Armin, Müllerová Margita Dr. r. Weissová, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 7-474/56 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8059 vo vlastníctve Nataliová Ružena, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava

Pozemky reg. „E-KN“ parc. č. 7-474/58 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8061 vo vlastníctve Pitonyák Štefan, Pitonyáková Mária r. Kovariková, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 7-474/81 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8062 vo vlastníctve Mikloska Jozef, Miklosková Mária r. Sotterová, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

Pozemok reg. „E-KN“ parc. č. 7-481 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 8068 vo vlastníctve Tobiašková Olga r. Slabějová, Košická 22, 82109 Bratislava, Slabějová Anna (dátum úmrtia 22.3.1968), Lidická 1, 11000 Praha 1, ČR

Pozemok reg. „C-KN“ parc. č. 21283/1 k. ú. Nivy je podľa LV č. 1298 vo vlastníctve Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Pozemky reg. „C-KN“ parc. č. 15294/9, 15294/277 k. ú. Ružinov sú podľa LV č. 3696 vo vlastníctve spol. Rosum s.r.o., Bajklaska 18486/19B, 8101 Bratislava

Ďalej je preukázaný vlastnícky vzťah k pozemku reg. „C-KN“ parc. č. 21283/1 k. ú. Nivy ktorý je podľa LV č. 1298 vo vlastníctve Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi zmluvnými stranami:

č. zmluvy Budúceho povinného: 804274016-2-2024

Budúci povinný z vecného bremena: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

č. zmluvy Budúceho oprávneného: BVB/283/2024/BVS,

Budúci oprávnený z vecného bremena: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

č. zmluvy Platiteľa: 28 88 0015 24 00/0099

Platiteľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava zo dňa 06.12.2022

Preukázaný vlastnícky vzťah k pozemkom reg. „C-KN“ parc. č. 15294/9, 15294/277 k. ú. Ružinov ktoré sú podľa LV č. 3696 vo vlastníctve spol. Rosum s.r.o., Bajklaska 18486/19B, 8101 Bratislava na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 28 88 0254 23 00/0099 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Budúci povinný z vecného bremena: Rosum s.r.o., Bajklaska 18486/19B, 8101 Bratislava Budúci oprávnený z vecného bremena: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Preukázaný vlastnícky vzťah k pozemku reg. „C-KN“ parc. č. 15284/122 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9231, ktorý je vo vlastníctve Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava na základe zmluvy o nájme č.

08 88 0056 24 00 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Ďalej bol preukázaný vlastnícky vzťah k pozemku reg. „C-KN“ parc. č. 3184/177 k. ú. Ružinov je podľa LV č. 9567, ktorý je vo vlastníctve Makky Oto r. Makky, Geologická 11884/1B, Bratislava, 821 06, Lappyová Izabela r. Szabóová, Padlých hrdinov 10227/22, Bratislava, 821 06, Sališová Eva r. Lappyová, Ing., Padlých hrdinov 20, Bratislava, 821 06, Barčová Eva r. Babbová, Ing., Amurská 10408/13, Bratislava, 821 06, Lappy Tibor r. Lappy, Amurská 15, Bratislava, 821 06, Orban Oto r. Orban, MVDr., Veterná 6, Prešov, 080 01, Orbánová Margita r. Rózsová, Staromlynská 6, Bratislava 821 06, Koščová Eva r. Bartková, MUDr., Na Hrebienku 1493/13, Bratislava, 811 02, Orban Ladislav r. Orban, Krajinská 71, Bratislava 821 06, Andrejčáková Katarína r. Bartková, MUDr., Štrbská 1067/1, Košice 040 01, Makky Dionýz r. Makky, Kazanská 11297/44, Bratislava 821 06 na základe zmlúv:

- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a MUDr. Eva Koščová, Na Hrebienku 1493/13, 811 02 Bratislava
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a MUDr. Katarína Andrejčáková, Štrbská 1067/1, 040 01 Košice
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Ing. Eva Sališová, Padlých hrdinov 20, 82106 Bratislava
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Ing. Eva Barčová, Amurská 10408/13, 82106 Bratislava
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Tibor Lappy, Amurská 15, 82106 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0188 24 00 uzatvorená medzi stranami: Tibor Lappy, Amurská 15, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0187 24 00 uzatvorená medzi stranami: Ing. Eva Sališová, Padlých hrdinov 20, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0439 24 00 uzatvorená medzi stranami: Otto Makky, Geologická 1884/1B, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je stavebník od poplatku oslobodený.

Námietky účastníkov konania:

Účastníci konania neuplatnili žiadne námietky ani pripomienky.

Odôvodnenie

Stavebník Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, podal žiadosť dňa 31.10.2023 na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia o vydanie stavebného povolenia pre objekty vodných stavieb s názvom: „501 Odvodnenie električkovej trate O Ú ŽP voda, 510 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Špitálskej ulici, km 0,000 – 0,120 el. trate, 511 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie Americké nám. – Krina ul., m 0,120 -0,570 el. trate, 512 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie v Krížnej ulici, km 0,570 -0,920 el. trate, 515 Preložka kanalizácie DN 300 v Krížnej ulici, km 0,630 -0,660 el. trate, 517 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,665 el. trate, 518 Ochrana vodovodnej prípojky v Krížnej ulici, km 0,685 el. trate, 519 Ochrana vodovodu v ulici Americké nám, - Krížna ul. Km 0,120 -0,570 el. trate, 523 Preložka kanalizácie v električkovom telese v Ružinovskej ulici, 590 Čerpacia stanica pod mostom Bajkalská“ v rámci hlavnej stavby „Modernizácia električkových tratí- Ružinovská radiála“ na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 22205/1, 22215/2, 1236/25, 15650/4, 1090/1, 1235/127, 3184/203, 3184/201, 15294/289, 15284/122, 1197107, 1234/138, 3184/168, 3184/177, 15294/9, 15294/277, 15600/4, 22850/2, 3184/129, 3193/24, 3184/2, 1222/27, 15568/67, k.ú. Ružinov, „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1,

1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-474/54, 7-474/53, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 1-15568, 1-15290, 1-15293/1, 1-15291, 7-461, 7-474/55, 7-474/58, 7-474/81, 7-481 k.ú. Ružinov, „C-KN“ parc. č. 21283/1, 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7 k. ú. Nivy, „E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy, „C-KN“ parc. č. 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2 k. ú. Staré Mesto, „E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím MČ Bratislava – Ružinov č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo dňa 09.03.2023, právoplatné dňa 17.04.2023.

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier v 05/2023.

Okresný úrad Bratislava vyhodnotil okruh účastníkov konania podľa rozsahu, v akom môžu byť dotknuté ich práva a oprávnené záujmy a oznámil začatie vodoprávneho konania účastníkom až vtedy, keď konaniu nebránila žiadna prekážka. Listom č. OU-BA-OSZP3-2024/293580-004 zo dňa 29. 04. 2024 správny orgán v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomil všetkých účastníkov konania o začatí správneho konania a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a súčasne upozornil účastníkov konania, ich zástupcov a zúčastnené osoby o možnosti uplatniť si svoje námietky a pripomienky. V konaní neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

Tunajší úrad listom č. OU-BA-OSZP3-2024/293580-010 zo dňa 07. 11. 2024 dal možnosť účastníkom konania a zúčastneným osobám, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku. V určenej lehote sa účastníci konania k oznámeniu sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku nevyjadrili.

V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska a žiaden dotknutý orgán nevyužil možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Na základe uvedeného má sa za to, že dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Žiaden účastník konania nevyužil možnosť nahliadnuť príslušného spisového materiálu resp. do podkladov rozhodnutia.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:

- Splnomocnenie
- Slovenský pozemkový fond stanovisko č. SPFS95340/2023/740-004 zo dňa 15.11.2023
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. stanovisko č. 091248/2023/40201/La, zo dňa 04.12.2023
- MČ Bratislava Ružinov územné rozhodnutie č. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo dňa 09.03.2023
- MH Teplárenský holding, a.s. stanovisko č. 2141/Ba/2024/MH2500/BA-2 zo dňa 07.05.2024
- OU BA oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ zo dňa 16.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2015
- MČ Bratislava Ružinov stanovisko č. SU/CS 9095/2023/3/VDE zo dňa 12.09.2023
- MČ Bratislava Ružinov rozhodnutie č. ZP/CS 5971/2021/REM zo dňa 01.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2023
- MČ Bratislava Ružinov rozhodnutie č. ZP/CS 10898/2023/6/REM zo dňa 02.10.2023
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava rozhodnutie č. MAGS ODP 55077/2023-497461-z08 zo dňa 19.09.2023
- Mestská časť Bratislava- Staré Mesto stanovisko č. 8157/46285/2023/DOP/Zub zo dňa 16.06.2023
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava stanovisko č. MAGS OTMZ 54242/2023-422144 zo dňa 27.06.2023
- OU BA stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3-2023/269991-002 zo dňa 21.06.2023
- OU BA stanovisko štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2021/102000-002 zo dňa 21.07.2021
- OU BA stanovisko orgánu ochrany ovzdušia č. . OU-BA-OSZP3-2021/057153 zo dňa 03.03.2021
- OU BA stanovisko odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2023/271052-002 zo dňa 06.06.2023
- OU BA oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania č. OU-BA-OKR1-2023/271404/2 zo dňa 17.05.2023
- Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Odbor dopravy stanovisko č. 7821/2023/ŠSMD/13718-2 zo dňa 25.05.2023
- Úrad Bratislavského samosprávneho kraja Odbor dopravy stanovisko č. 8087/2023/CDD/17317 zo dňa 30.06.2023

- Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky stanovisko č. 2738/2023/SŽDD/83042 zo dňa 21.09.2023
- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy stanovisko č. HZUBA3-2023/001287-002 zo dňa 06.07.2023
- Krajský pamiatkový úrad stanovisko č. KPUBA-2021/5673-2/18954/VAV zo dňa 11.03.2021
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, krajské riaditeľstvo policajného zboru stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-25-001/2021 zo dňa 23.02.2021
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky stanovisko č. MAGS SIDal 44976/2023-419027 zo dňa 21.06.2023
- Technické siete Bratislava, a.s. stanovisko č. V004_PD23083_RZ zo dňa 18.07.2023
- Dopravný podnik Bratislava stanovisko č. 8295/9758/2000/2023 P5491_11 zo dňa 27.06.2023
- Dopravný úrad stanovisko č. 7704/2021/ROP-002/3693 zo dňa 31.03.2021
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky stanovisko č. ASM-41-2011/2020 zo dňa 04.09.2020
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stanovisko č. 87/SK/2023/Ko zo dňa 02.06.2023
- Slovenský zväz telesne postihnutých stanovisko č. 329/2023 zo dňa 329/2023 zo dňa 08.06.2023
- Železnice Slovenskej republiky stanovisko č. 36012/2023/O230-10 zo dňa 12.09.2023
- Železnice Slovenskej republiky stanovisko č. 03891/2023/OR TT/SŽTS-3 zo dňa 06.06.2023
- Železnice Slovenskej republiky Mostný obvod stanovisko č. 00682/2023/MO/OSaPM-20 zo dňa 25.08.2023
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky stanovisko č. MAGS OSK 52467/23-382914 RIO 105 zo dňa 12.06.2023
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky rozhodnutie č. 104777/2021/SŽDD/5588 zo dňa 18.01.2021
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlas č. 08810/2021/SCDPK/37664 zo dňa 23.04.2021
- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií stanovisko č. 08810/2021/SCDPK/90990 zo dňa 12.08.2021
- ACS, spol. s r.o. stanovisko zo dňa 28.06.2023
- MH Teplárenský holding stanovisko č. 1443/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dňa 08.06.2023
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. stanovisko č. 057706/2023/40201/La zo dňa 24.07.2023
- Qantcom, a.s. stanovisko č. VD-23/10 zo dňa 23.05.2023
- Energotel, a.s. stanovisko zo dňa 30.05.2023
- Orange Slovensko a.s. stanovisko č. BA-2333 2023 zo dňa 28.06.2023
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor telekomunikácií stanovisko č. SITB-OT4-2021/001101-068 zo dňa 16.02.2021
- VNET, a.s. stanovisko zo dňa 18.05.2023
- OTNS, a.s. stanovisko č. 1342/2023 zo dňa 23.05.2023
- ELTODO SK, a.s. stanovisko č. 440523/PJ zo dňa 23.05.2023
- SITEL s.r.o. stanovisko zo dňa 29.06.2023
- Slovak Telekom, a.s. stanovisko č. 6612313849 zo dňa 19.05.2023
- Slovanet a.s. stanovisko zo dňa 19.05.2023
- SLOVNAFT a.s. stanovisko č. SN/R/2023/013806/Z zo dňa 31.05.2023
- SPP Distribúcia, a.s. stanovisko č. TD/PS/0152/2023/Gá zo dňa 26.10.2023
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. stanovisko č. 1102/2023 zo dňa 26.05.2023
- Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko zo dňa 04.10.2023
- Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko zo dňa 11.09.2023
- Transpetrol stanovisko č. 003574/2023 zo dňa 19.06.2023
- Akzent BigBoard, a.s. stanovisko zo dňa 25.07.2023
- 2 x PD, ktorú vypracoval Ing. Nikola Grančič, autorizovaný stavebný inžinier v 05/2023
- Katastrálna mapa
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0254 23 00/0099 uzatvorená medzi stranami Rosum s.r.o., Bajkalská 19B, 82101 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
- Bratislavská vodárenská spoločnosť stanovisko č. 021701/2024/40201/La zo dňa 08.07.2024
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a MUDr. Katarína Andrejčáková, Štrbská 1067/1, 040 01 Košice
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a MUDr. Eva Koščová, Na Hrebienku 1493/13, 811 02 Bratislava

- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Ing. Eva Sališová, Padlých hrdinov 20, 82106 Bratislava
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Ing. Eva Barčová, Amurská 10408/13, 82106 Bratislava
- Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky, návrh na vklad vlastníckeho práva č. MAGS OMV 45059/2024 zo dňa 16.04.2024 uzatvorený medzi stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava a Tibor Lappy, Amurská 15, 82106 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0188 24 00 uzatvorená medzi stranami: Tibor Lappy, Amurská 15, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0187 24 00 uzatvorená medzi stranami: Ing. Eva Sališová, Padlých hrdinov 20, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava
- Kúpna zmluva č. 05 88 0439 24 00 uzatvorená medzi stranami: Otto Makky, Geologická 1884/1B, 82106 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia, ktorá je vypracovaná oprávneným projektantom a ktorá rešpektuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu a ochranu životného prostredia. Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení vodného zákona a stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani všeobecné záujmy spoločnosti chránené zákonom a osobitnými predpismi a ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách povolenie orgánu štátnej vodnej správy sa vyžaduje na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu, zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby; ak tento zákon neustanovuje inak. Povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením. Na uskutočnenie stavebných úprav na vodnej stavbe postačuje ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy. Orgán štátnej vodnej správy môže určiť, že ohlásenú stavebnú úpravu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Na konanie vo veci ohlásenia sa vzťahuje osobitný predpis. 31b) Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy.

Na základe vyššie uvedeného, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

TOTO ROZHODNUTIE BUDE DORUČENÉ VEREJNOU VYHLÁŠKOU VYVESENÍM PO DOBU 15 DNÍ NA ÚRADNEJ TABULI OKRESNÉHO ÚRADU BRATISLAVA SO SÍDLOM TOMÁŠIKOVA 46, 832 05 BRATISLAVA 3 A ZÁROVEŇ BUDE ZVEREJNENÉ NA JEHO WEBOVOM SÍDLE www.minv.sk. POSLEDNÝ DEŇ TEJTO LEHOTY JE DŇOM DORUČENIA.

Organizáciám so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia na ich úradnej tabuli:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava- Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava
3. Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava
 2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
 3. SR- Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitkova 4, 821 01 Bratislava
 4. Rosum s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
 5. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
 6. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
- Vlastníci pozemkov reg. „C-KN“ parc. č. 22205/1, 22215/2, 1236/25, 15650/4, 1090/1, 1235/127, 3184/203, 3184/201, 15294/289, 15284/122, 1197107, 1234/138, 3184/168, 3184/177, 15294/9, 15294/277, 15600/4, 22850/2, 3184/129, 3193/24, 3184/2, 1222/27, 15568/67, k.ú. Ružinov, „E-KN“ parc. č. 1-15287/100, 1-15289, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-474/54, 7-474/53, 7-474/284, 7-480/1, 7-480/2, 7-483, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 1-15568, 1-15290, 1-15293/1, 1-15291, 7-461, 7-474/55, 7-474/58, 7-474/81, 7-481 k.ú. Ružinov, „C-KN“ parc. č. 21283/1, 21283/1, 21915, 22851/6, 22851/7 k. ú. Nivy, „E-KN“ parc. č. 15282, 15283/100, 15293/101 k. ú. Nivy, „C-KN“ parc. č. 10319/3, 21745, 21853/1, 21901/1, 21901/2 k. ú. Staré Mesto, „E-KN“ parc. č. 10286/1, 10288, 10289, 21756, 21862, 21916/1 k. ú. Staré Mesto.

Potvrdenie o vyvesení oznámenia:

Dátum vyvesenia:
(pečiatka a podpis)

Dátum zvesenia:
(pečiatka a podpis)

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10010

Doručuje sa

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1 , 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Ružinov (OVM), Mierová 288/21, 821 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, Slovenská republika
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divízia PREŠOV, Jarkova 28, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažitková 4, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Rosum s. r. o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava, Námestie slobody, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava-Ružinov, Bratislava II

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Račianska 149, 831 05 Bratislava-Nové Mesto
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV
Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1071/19, 851 01 Bratislava-Petržalka
ACS spol. s r.o., Ružová dolina, 821 09 Bratislava-Ružinov
MH Teplárenský holding, a.s., Teplárenská 3, Košice
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, 820 05 Bratislava-Ružinov
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova, 851 01 Bratislava-Petržalka
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava I
TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava-Ružinov
Quantcom s. r. o., Na Papieriň 365/38, Kamenec pod Vtáčnikom, Prievidza
Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava-Ružinov, Bratislava II
VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava - Petržalka
ELTODO SK, a. s., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava-Ružinov
SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice-Vyšné Opátske
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava
SPP - distribúcia, a.s. DIIs - Projekcia stred, Pracovisko Zvolen, Plátennícka 19013/2b, 821 09 Bratislava
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeseniova 17/17, 833 15 Bratislava 37
Akzent BigBoard, a.s., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava-Ružinov