


LEGENDA

- ORIENTAČNÝ ZÁKRES JESTVUJÚCICH INŽ. SIETÍ
- KANALIZÁCIA
 - PLYNOVOD NTL
 - PLYNOVOD STL
 - VODOVOD
 - HORÚCOVOD
 - SILNOPRÚDOVÉ VEDENIA NN
 - SILNOPRÚDOVÉ VEDENIA VN
 - VEREJNÉ OSVETLENIE
 - OZNAMOVACIE VEDENIA
 - OPTICKÉ VEDENIA
- SO 602 NAPÁJACIE A SPÄTNÉ VEDENIE – PROVIZÓRNE NAPOJENIE KONTAJNEROVÝCH MENIARNÍ LEGIONÁRSKA
- JESTVUJÚCE NAPÁJACIE VEDENIE
 - NOVÉ PROVIZÓRNE NAPÁJACIE VEDENIE

Zóna vrchného trolejového vedenia a zóna zberača prúdu pro tramvajové systémy



- TOR - Úroveň hlav koľajníc
HP - Najvyšší bod vrchného trol. vedenia
OCLZ - Zóna vrchného trol. vedenia
CCZ - Zóna zberača prúdu
TCL - Os koľaje

SÚSTAVA: Trolejové vedenie 2 DC 600V (2 DC 750V)
+ P6l v trolejovom vodiči, – P6l v koľaji





- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU ŽIVÝCH ČASTÍ:
- STN EN 50122–1/2011 Ochrana vzdušnou vzdialenosťou čl. 5.2
- OCHRANNÉ OPATRENIA PROTI DOTYKU NEŽIVÝCH ČASTÍ:
- STN EN 50122–1/2011 Dvojité izolácia vrchného trolejového vedenia čl. 6.2.3.2
 - Pre napájacie body (stožiare na ktorých sú umiestnenébleskoisky): STN EN 50122–1/2011 čl. 6.2.2.1 + Prístroje na obmedzenie napätia príloha F – časť F.2

Prostredie v zmysle STN 33 2000–5–51/2010: VI – Vonkajšie priestory

D-602

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK v realizácii JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY		Modernizácia električkových tratí	
		RUŽINOVSKÁ RADIÁLA	
OBJEDNÁVATEĽ		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
			
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
			
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Nikola Grančič	PODPIS 
ČÍSLO ZÁKAZKY		8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU		Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8	
		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Gabriela Kotáňová
		VYPRACOVAL	Ing. Kateřina Švehlová
		KONTROLOVAL	Ing. Jakub Kern
		IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRÍLOHY	MET-RR-DSP-C-0000-60200-021-X
KRAJ: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov		DÁTUM	05.2023
NÁZOV OBJEKTU		FORMÁT	4x A4
NAPÁJACIE A SPÄTNÉ VEDENIE		MIERKA	1:250
		STUPEŇ PD	DSP
		Č. ZÁKAZKY	8632-01
NÁZOV PRÍLOHY	SITUÁCIA PROVIZORNÉHO STAVU MENIARENĽ LEGIONÁRSKA	Č. SÓPRAVY	Č. PRÍLOHY
			021