

DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava

Bratislava, 17. 3. 2021

Stanovisko k PD stavby „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála“ pre UK.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa **DOPRAVOPROJEKT, a. s.**, zo dňa dátum 8. 3. 2021 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná

súhlasí

s vydaním UK na stavbu: „**Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála**“, podľa projektovej dokumentácie spracovanej: **DOPRAVOPROJEKT, a. s.**, Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, za týchto podmienok:

- **Do projektu pre SK musia byť riadne zakreslené miesta križovania a súbehov elektrických VN a NN sietí ZS DIS, a. s. s predmetnou stavbou.**
- **K projektu pre SK musí byť priložená technická správa objasňujúca riešenie miest križovania a výkresová dokumentácia.**

1/2

Západoslovenská distribučná, a. s.

Ing. Michal Vajanský, Vedúci správy energetických zariadení, tel.: +421-(0)2 5061 3151, michal.vajansky@zsdisk.sk

Ing. Mgr. Vladimír Dubina, Špecialista správy energetických zariadení, tel.: +421-(0)2 5061 3144, vladimir.dubina@zsdisk.sk, CD 19765/2021

Na vedomie: T13100

Prílohy:

- Stavebník je povinný **dodržiavať ochranné pásma** elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike;
- V území zasiahnutom stavbou sa nachádzajú NN a VN siete ZS DIS, a. s.
- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o **vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení** a to prostredníctvom on-line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN);
- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
- Stavbu nebude pripojená k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.


Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú **platné jeden rok od jeho vydania**.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku.

S pozdravom



Ing. Michal Vajanský
Vedúci správy energetických zariadení



Mgr. Ing. Vladimír Dubina
Špecialista správy energetických zariadení

DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava	
Dátum: 22 -03- 2021	
Číslo spisu: 2000	
Prílohy:	Vybavuje: 2210

ZL1, ZL2 - HG. K REKONŠTRUK

ORIGINÁL D 2910 - HG. K REKONŠTRUK

KÓPIA : D 2310 ZL 2

23.3.2027

