



ROZVODNÁ SÚSTAVA:
3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C,S
1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S
1/N AC 230V, 50Hz, IT
OCHRANNÉ OPATRENIA (STN 33 2000-4-41):
• v normálnej prevádzke (ochrana pred dotykom živých častí-základná ochrana) príloha A,
časť A.1 - izolovaním živých častí, časť A.2 - ochrana zábranami a krytmi
• pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí-ochrana pri poruche)
• čl. 411 - samočinné odpojenie napájania
• čl. 412 - dvojvlák alebo zosilnená izolácia
• čl. 413 - elektrické oddelenie

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

D-401

600 ELEKTROINŠTALÁCIA
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK v realizácii JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

NÁZOV STAVBY			
Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA			
OBJEDNÁVATEĽ		Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava	
PROJEKTANT		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 832 03 Bratislava	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Nikola Grančič	PODPIS
ČÍSLO ZAKAZKY		8632-01	
PROJEKTANT OBJEKTU			
DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Bratislava II, Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Milan Holeš	PODPIS	
VYPRACOVAV	Ing. Milan Holeš	PODPIS	
KONTROLOVAL	Ing. Juraj Urban	PODPIS	
IDENTIFIKÁCNE ČÍSLO PRÍLOHY		MET-RR-DSP-C-0000-40100-613-X	
MRAU: BRATISLAVSKÝ		OKRES: Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III	
KATASTRÁLNE OZEMIE: Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy, Ružinov		DÁTUM	
NÁZOV OBJEKTU		FORMÁT	05.2023
ELEKTRIČKOVÉ ZASTÁVKY, PRÍSTREŠKY, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA		MIERKA	6 x A4
STUPEŇ PD		DSP	
Č. ZAKAZKY		8632-01	
NÁZOV PRÍLOHY		Č. PRÍLOHY	
Rozvádzače R-IS			
613			