

Z Á Z N A M

z pracovného rokovania dňa 07.06.2021 v objekte BVS, a.s. DOOV, Betliarska ul., Bratislava,

Stavba : Modernizácia električkovej trate, Ružinovská radiála, Bratislava
- pre stupeň dokumentácie „Projekt pre stavebné povolenie“

Prítomní : za BVS, a.s. : Ing. Oliver Kráľovič, Ing. Róbert Kiss, Ján Perina
za DPP, a.s. : Roman Zálešák

Predmetom pracovného stretnutia bolo oboznámenie zástupcov BVS, a.s. o plánovanej modernizácii električkovej trate v Krížnej ulici, súčasťou ktorej bude upravená komunikácia s pozdĺžnymi parkovacími plochami, rozdelenými novým stromovým porastom. Odvodnenie komunikácie a nových parkovacích plôch bude cez nové uličné vpusty (cca 55 ks), z ktorých prípojky je potrebné napojiť na verejnú kanalizáciu.

Vzhľadom k tomu, že exist. kanalizácia vedená pod električkovým telesom je zastaralá, napojenie nových prípojek by potrubie kanalizácie podstatne poškodilo.

Na rokovaní boli vznesené nasledovné riešenia :

1. Krížna ulica

- výmena, resp. vybudovanie nového potrubného rozvodu kanalizácie v Krížnej ulici, a to v strede električkového pruhu, už od križovatky s Majkovou ulicou (námietka BVS – v časte údržby a čistenia kanalizácie bude odstavená premávka električiek)
- požiadavka BVS na preloženie exist. kanalizácie do stredu komunikácie vľavo v smere staničenia el. trate – v prípade čistenia kanalizácie nebude odstavená premávka električiek
- vzhľadom na životnosť (cca 80 rokov) BVS a.s. požaduje zrekonštruovať exist. kanalizáciu v celom úseku Krížnej ulice, t. j. od Majkovej až po križovatku s Legionárskou
- materiál rekonštruovanej kanalizácie – betón, OLS – musí byť staticky posúdené
- profil prekladanej kanalizácie – zostáva podľa pôvodnej dimenzie
- nad potrubie kanalizácie uložiť cestné panely pre roznášanie dynamického tlaku
- dodržať ochranné pásmo

2. Špitálska ulica :

- požiadavka BVS na výmenu, resp. vybudovanie nového potrubného rozvodu kanalizácie od ulice 29. augusta v strede električkového pruhu po Americké nám.
- materiál rekonštruovanej kanalizácie – betón, OLS – musí byť staticky posúdené
- nad potrubie kanalizácie uložiť cestné panely pre roznášanie dynamického tlaku

3. Križovatka ulíc Vazovová - Krížna :

- stožiare trakčného vedenia umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo od exist. kanalizačného zberača DN800

V Bratislave, 07.06.2021

Zapísal : R. Zálešák