

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div> <div>PR-Ž</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>PR-Ž</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div> <div> <div>KONŠTRUKCIA</div> <div>–</div> <div> <div>TYPOVÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA s PLECHOVÝMI DVIERKAMI</div> <div>VRÁTANE DISTRIBUČNÝCH PANELOV</div> <div>A TYPOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA PRE POD OMIETKOVÚ MONTÁŽ</div> </div> </div> <div> <div>VÝROBCA</div> <div>–</div> <div>EATON</div> </div> <div> <div>TYP</div> <div>–</div> <div></div> </div> <div> <div>ROZMERY</div> <div>–</div> <div></div> </div> <div> <div>POČET MODULOV</div> <div>–</div> <div></div> </div> <div> <div>KRYTIE</div> <div>–</div> <div>IP40/20</div> </div> <div> <div>TRIEDA CHRANY</div> <div>–</div> <div>II</div> </div> <div> <div>FARBA</div> <div>–</div> <div>RAL – 9016</div> </div> <div> <div>PRÍVOD/VÝVODY</div> <div>–</div> <div>ZDOLA/HORE</div> </div> <div> <div>PRÚD</div> <div>–</div> <div><math>I_n = 32\text{ A}</math></div> </div> <div> <div>VÝKONY</div> <div>–</div> <div><math>P_i = 3,60\text{ kW}</math>    <math>P_s = 2,88\text{ kW}</math></div> </div> </div> <div> <div>ELEKTRICKÁ SIEŤ:</div> <div>3-N-PE ~ 50 Hz, 3x230/400 V, TN-S</div> <div> <div>OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41: 2019/03</div> <div>V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE – IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ</div> <div>– ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI</div> <div>PRI PORUCHE – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA</div> </div> </div>									
VYPRACOVAL ING. RASTISLAV TORŇOŠ				DÁTUM	11/2021	POČET LISTOV	3		
INVESTOR DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DETVA				STUPEN	RP	ČÍSLO LISTU	1		
STAVBA DETVA, PIONIERSKA 850/13, 962 12 DETVA							ČÍSLO VÝKRESU		